Samþykkt þann
08 APR 2020
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

SKILTI

3. FRÁRENNSLISLAGNIR

Í GRUNNI

SKOLPLAGNIR FRÁ VASKLAUSTÆÐUM OG REGNVATNSLAGNIR Í GRUNNI OG NEÐSTA SÓKKLUM AÐ BRUNNUM SKULU VERA PLASTLAGNIR OG BITÞOLNAR (KAUPAR RÍPUR)

FRÁ BRUNNUM AÐ TENGISTAÐ VIÐ LÓÐAMÖRK SKAL PLASTLAGNIR PE-H ÁFRENNSLI Í KVÖTTU SÉ ÚR PE-H PLASTI. YFIR JARÐVATNSLAGNIR SKAL SETJA GRÓFMÖL HÆ 1 OG GRÓFSAND.

LAGNIR AÐ OLÍUSKILJU ERU ÚR PEH-PLASTI MEÐ SOÐNUM SAMSKEYTUM

HALLABREYTING
BREYTINGAR Á HÆÐARSTIGUM

GK: 30,50

OFAN BOTNPLÖTU

LAGNIR SEM ÚR VIÐURKENNDU PLASTI TIL NOTKUNAR INNANHÚSS (T.D. POLYPROPYLEN). FESTINGAR Á FALLPÍPUM SKULU VERA VIÐ HÆÐINA GÓLFPLÖTU OG TVÆR Á MILLI PLATNA. EITT HENSLUSTYKKI SKAL VERA VIÐ HVERJA ÁSAMT SAMSKEYTI ERU SOÐIN SAMAN. ANNARS ER NAUÐSYNLEGT AÐ DRAGA RÖR TIL Í MÚFFUR, T.D. 10 MM Í MÚFFU TIL AÐ TAKA UPP ÞENSLUNA. LÓÐRÉTTAR FALLPÍPUR SKU ERMAGRADAR MEÐ STEINULL EÐA NOTUÐ SÉU SÉRSTÖK HLJÓÐ-DEYFANDI RÖR (T.D. REHAU RAUPIANO)

KALT NEYSLUVATN KEMUR UNDIR GÓLFEINANGRUN

HEITT NEYSLUVATN ø25mm PEX PLASTRÖR Í HLÍFÐARKÁPU, ø63mm PEH.

KALT NEYSLUVATN ø25mm PEX PLASTRÖR Í HLÍFÐARKÁPU, ø63mm PEH.

FRÁRENNSLI ÚFNALAGNA (RETURN)ø50mm PEX PLASTRÖR Í HLÍFÐARKÁPU, ø63mm PEH.

AÐRGNSLI ÚFNALAGNA (TUD) ø50mm PEX PLASTRÖR Í HLÍFÐARKÁPU, ø63mm PEH.

Inntök veitna

2. áfangi

1. áfangi

2. áfangi

byggingarreitur

ÚTSOGSBÚNAÐUR Á ÞAKI

ÚTSOGSBÚNAÐUR Á ÞAKI

REGNVATNSFRÁRENNSLISLAGNIR TENGJAST SÆLKERFI.

Innkeyrsla / vélrænt hlið
(ljósop = 6 m.)

ÚTIPIN VÖRUGEYMSLA
468,7
0105

Verkfræðistofa Ívars Haukssonar ehf.
VÍH
Suðurlandsbraut 46, 108 Reykjav.
Sími: 695-4337
e-mail: ivar@vha.is
www.vha.is
Kennitala: 540212-2790

Hannað	Teiknað	Samþykkt:	
Í.H.	Í.H.	Kennitala	110383-5339

GJÁHELLA 1
HAFNARFIRÐI

LAGNIR
YFIRLITSMYND LAGNA Í JÖRÐ

Mkv.	Teikn. nr.	Verk nr.
1/100	3-0.1	1255

Áritun samræmingarhönnuðar / hönnunarstjóra: 15.2.'20

Útgáfa	Dags.
A	JÚN '19