Samþykkt þann
03. júlí 2020
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði

SKILTI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H I J

S
N
A
1

3. FRÁRENNSLISLAGNIR

Í GRUNNI

SKOLPLAGNIR FRÁ HREINLÆTISTÆKJUM OG REGNVATNSLAGNIR INNI Í GRUNNI OG MEÐFRAM BÖKKUM AÐ BRUNNUM SKULU VERA PLASTLAGNIR ÚR STÍFU PVC (RAUÐAR RÖR) ÞAKKANNI MEÐ SÚGMYNDUNUM.

FRÁ BRUNNUM AÐ TENGISTAÐ VIÐ LÓÐAMÖRK SKAL PLASTLAGNIN FEH ÁFRENNSLISTÆKJUM SÉ ÚR PEH PLASTI. YFIR ÁRENNSLISLAGNIR SKAL SETJA GRENNDARMÁL NR. 1 OG GRENDAL.

HALLAMÆLITAKI
BREYTING Á RÖRASTÆÐI

OFAN BOTNPLÖTU

LAGNIR SÉU ÚR VIÐURKENNDU PLASTI TIL NOTKUNAR INNANHÚSS (T.D. POLYPROPYLEN). FESTINGAR Á FALLPÍPUM SKULU VERA VIÐ HVERJA GÓLFPLÖTU OG TVÆR Á MILLI PLATNA. EITT HENSLUSTYKKI SKAL VERA Á HVERRI HÆÐ, EF SAMSKEYTI ERU SOÐIN SAMAN. ANNARS ER NÆGILEGT AÐ DRAGA RÖR TIL Í MÚFFUM, T.D. 10 MM Í MÚFFU, TIL AÐ TAKA UPP HENSLUNA. LÓÐRÉTTAR FALLPÍPUR SÉU EINANGRAÐAR MEÐ STEINULL, EÐA NOTUÐ SÉU SÉRSTÖK HLJÓÐ- DEYFANDI RÖR (T.D. REHAU RAUPIANO)

GK: 30,50

3. FRÁRENNSLISLAGNIR

Í GRUNNI

SKOLPLAGNIR FRÁ HREINLÆTISTÆKJUM OG REGNVATNSLAGNIR INNI Í GRUNNI OG MEÐFRAM BÖKKUM AÐ BRUNNUM SKULU VERA PLASTLAGNIR ÚR STÍFU PVC (RAUÐAR RÖR) ÞAKKANNI MEÐ SÚGMYNDUNUM.

FRÁ BRUNNUM AÐ TENGISTAÐ VIÐ LÓÐAMÖRK SKAL PLASTLAGNIN FEH ÁFRENNSLISTÆKJUM SÉ ÚR PEH PLASTI. YFIR ÁRENNSLISLAGNIR SKAL SETJA GRENNDARMÁL NR. 1 OG GRENDAL.

HALLAMÆLITAKI
BREYTING Á RÖRASTÆÐI

OFAN BOTNPLÖTU

LAGNIR SÉU ÚR VIÐURKENNDU PLASTI TIL NOTKUNAR INNANHÚSS (T.D. POLYPROPYLEN). FESTINGAR Á FALLPÍPUM SKULU VERA VIÐ HVERJA GÓLFPLÖTU OG TVÆR Á MILLI PLATNA. EITT HENSLUSTYKKI SKAL VERA Á HVERRI HÆÐ, EF SAMSKEYTI ERU SOÐIN SAMAN. ANNARS ER NÆGILEGT AÐ DRAGA RÖR TIL Í MÚFFUM, T.D. 10 MM Í MÚFFU, TIL AÐ TAKA UPP HENSLUNA. LÓÐRÉTTAR FALLPÍPUR SÉU EINANGRAÐAR MEÐ STEINULL, EÐA NOTUÐ SÉU SÉRSTÖK HLJÓÐ- DEYFANDI RÖR (T.D. REHAU RAUPIANO)

KALT NEYSLUVATN KÖRUR ÚR GÓLFEINANGRUN

HEITT NEYSLUVATN ø25mm FEX PLASTRÖR Í HLÍFÐARKÁPU, ø63mm PEH.

KALT NEYSLUVATN. ø25mm FEX PLASTRÖR Í HLÍFÐARKÁPU, ø63mm PEH.

FJARVERMI/ DRAGLAGNA ÚRETURø20mm FEX PLASTRÖR Í HLÍFÐARKÁPU, ø63mm PEH.

AÐRENNSLI DRAGLAGNA (TUR) ø20mm FEH PLASTRÖR Í HLÍFÐARKÁPU, ø63mm PEH.

inntak veitna

BRUNNUR Ø600P

ATHUGA HVORT BRUNNUR SÉ Í HALLA

Ø90 FEH ÚRSKÁTAKRÖR FYRIR KALT NEYSLUVATN INNANHÚS OG ÚTI

BRUNNUR Ø600P

ATHUGA HVORT BRUNNUR SÉ Í HALLA

TENGIST ÞAKKERFI OG ÚTI

Vatnslás (gegnum ekkert fyrir ofan) 2 stk Ø110 mm
Ø50 gegnir þak, radius 90° hæð≥ 70cm
Ø50 gegnir þak, radius 90° hæð≥ 70cm
Ø110 frá kjöl- sem radius 90° hæð≥ 70cm
Ø50 klemmdar milveit, radius 90° hæð≥ 50cm
Ø110 frá kjöl- sem radius 120cm, radius 90° hæð≥ 70cm
í loftaklæðningu

LAGNIR SÉU ÚR VIÐURKENNDU PLASTI TIL NOTKUNAR INNANHÚSS (T.D. POLYPROPYLEN).

STARFSEMI Í HÚSINU SAMKVÆMT BYGGINGARNEFNDARTEIKNINGUM ER VÖRUGEYMSLA MEÐ BYGGINGAVÖRUR GERT ER RÁÐ FYRIR GEYMSLU Á ÞURR VÖRUM RAKKIG AÐ JÖRÐ Á OLÍU OG SANDSKILJU SÉ EKKI TIL STAÐAR.

REGNVATNSFRÁRENNSLISLAGNIR TENGJAST BÁLKERFI.

2. áfangi

Innkeyrsla / vélrænt hlið
(Ljósop = 6 m.)

1. áfangi

2. áfangi

byggingareitur

NIÐURFALL Í LÓN MEÐ SANDFANGI, STÆRÐ/MÁL CC 50 X 50 CM, TIL VÉBRAKKAR, SNIÐVELG STÆRÐ/MÁL OG FJÖLDI ÞARFAST AÐ HÖNNUN LOKIÐ, SJÁ NÁNARI TEIKNINGU LANDSHÖNNUNAR

Ø110P, 5x8 10% FRAMAN VIÐ INNKEYRSLUHURÐIR

Ø110P, 5x8 10% FRAMAN VIÐ INNKEYRSLUHURÐIR

Ø110P, 5x8 10% FRAMAN VIÐ INNKEYRSLUHURÐIR

Ø110P, 5x8 10%

Ø110P, 5x8 10%

Ø110P, 5x8 10%

HALLABREYTING

HREINSISTÚTUR
SETJAST HREINSISTÆKI MÁ SETJA HREINSIBRUNN Ø600P

TENGIMÖGULEIKI FYRIR CLEANALL EF ÞÖRF ER Á HEIMI SEM MEÐ VISSRA BREYTINGA Á STAÐSETNINGU

SVALIR

INNGANGUR

VÖRUGEYMSLA
468,7
0105

HEILBRIGÐISEFTIRLIT
HAFNARFJARÐAR-
OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
Garðatorgi 5 • 210 Garðabæ

A BREYTINGARTÁKN

A	06.02.20	LAGNALEIÐ BREYTIST	H.Á

Verkfræðistofa Ívars Haukssonar ehf.
VÍH
Suðurlandsbraut 46, 108 Reykjavík
Sími: 695-4337
e-mail: ivar@vha.is
www.vha.is
Kennitala: 540212-2790

Hannað	Teiknað	Samþykkt:
Í.H.	Í.H.	Kennitala 110383-5339

GJÁHELLA 1
HAFNARFIRÐI

LAGNIR
YFIRLITSMYND LAGNA Í JÖRÐ

Mkv.	Teikn. nr.	Verk nr.
1/100	3-0.1	1255

Áritun samræmingarhönnuðar / hönnunarstjóra: 4.6.2020

Útgáfa	Dags.
B	JÚN '19