

OFNATAFLA FYRIR HRAUNSKARÐ  
SAMA OFNATAFLA FYRIR HVERT HÚS  
(HRAUNSKARÐ 2, 4, 6 OG 8)

OFNATAFLA 1. HÆÐ

Δt=35 °C					
OFN NR.	GERÐ	HÆÐ [mm]	LENGD [mm]	AFKÖST [W]	OFNLOKAR
101	PANEL 21	600	1000	878	FRAMRÁSARLOKI
102	PANEL 22	400	800	691	FRAMRÁSARLOKI
103	PANEL 11	600	600	374	FRAMRÁSARLOKI
104	Handkl	1172	500	450	BAKRÁSARLOKI
105	PANEL 22	400	1400	1209	FRAMRÁSARLOKI
106	PANEL 22	400	1800	1542	FRAMRÁSARLOKI
107	PANEL 22	600	700	834	FRAMRÁSARLOKI
108	PANEL 22	600	800	954	BAKRÁSARLOKI
109	PANEL 22	400	800	691	FRAMRÁSARLOKI
110	PANEL 22	600	700	834	FRAMRÁSARLOKI
111	PANEL 22	400	2000	1726	FRAMRÁSARLOKI
112	Handkl	1172	500	450	BAKRÁSARLOKI

HEILDAR AFKÖST [W] 10633

OFNATAFLA 2. HÆÐ

Δt=35 °C					
OFN NR.	GERÐ	HÆÐ [mm]	LENGD [mm]	AFKÖST [W]	OFNLOKAR
201	PANEL 21	600	1200	1054	FRAMRÁSARLOKI
202	PANEL 21	600	1200	1054	FRAMRÁSARLOKI
203	PANEL 21	600	1000	878	BAKRÁSARLOKI
204	Handkl	1172	500	450	BAKRÁSARLOKI
205	PANEL 22	400	1400	1209	FRAMRÁSARLOKI
206	PANEL 22	400	1800	1542	FRAMRÁSARLOKI
207	PANEL 22	600	700	834	FRAMRÁSARLOKI
208	PANEL 11	600	600	374	BAKRÁSARLOKI
209	PANEL 21	600	1200	1054	FRAMRÁSARLOKI
210	PANEL 21	600	1200	1054	FRAMRÁSARLOKI
211	PANEL 22	600	700	834	FRAMRÁSARLOKI
212	PANEL 22	400	2000	1726	FRAMRÁSARLOKI
213	Handkl	1172	500	450	BAKRÁSARLOKI

HEILDAR AFKÖST [W] 12513

OFNATAFLA 3. HÆÐ

Δt=35 °C					
OFN NR.	GERÐ	HÆÐ [mm]	LENGD [mm]	AFKÖST [W]	OFNLOKAR
301	PANEL 21	600	1200	1054	FRAMRÁSARLOKI
302	PANEL 21	600	1200	1054	FRAMRÁSARLOKI
303	PANEL 21	600	1200	1054	FRAMRÁSARLOKI
304	Handkl	1172	500	450	BAKRÁSARLOKI
305	PANEL 22	400	1400	1209	FRAMRÁSARLOKI
306	PANEL 22	400	1800	1542	FRAMRÁSARLOKI
307	PANEL 22	600	700	834	FRAMRÁSARLOKI
308	PANEL 21	600	1200	1054	FRAMRÁSARLOKI
309	PANEL 21	600	1200	1054	FRAMRÁSARLOKI
310	PANEL 21	600	1200	1054	FRAMRÁSARLOKI
311	PANEL 22	600	700	834	FRAMRÁSARLOKI
312	PANEL 22	400	2000	1726	FRAMRÁSARLOKI
313	Handkl	1172	500	450	BAKRÁSARLOKI

HEILDAR AFKÖST [W] 13369

OFNATAFLA FYRIR HÁDEGISSKARÐ  
SAMA OFNATAFLA FYRIR HVERT HÚS  
(HÁDEGISSKARÐ 4 OG 6)

OFNATAFLA 1. HÆÐ

Δt=35 °C					
OFN NR.	GERÐ	HÆÐ [mm]	LENGD [mm]	AFKÖST [W]	OFNLOKAR
101	PANEL 21	600	1200	1054	FRAMRÁSARLOKI
102	PANEL 11	600	600	374	FRAMRÁSARLOKI
103	PANEL 21	600	1200	1054	FRAMRÁSARLOKI
104	PANEL 21	600	1000	878	BAKRÁSARLOKI
105	Handkl	1172	500	450	BAKRÁSARLOKI
106	PANEL 22	400	1400	1209	FRAMRÁSARLOKI
107	PANEL 22	400	1800	1542	FRAMRÁSARLOKI
108	PANEL 22	600	700	834	FRAMRÁSARLOKI
108	PANEL 11	600	600	374	BAKRÁSARLOKI
109	PANEL 21	600	1200	1054	FRAMRÁSARLOKI
110	PANEL 21	600	1200	1054	FRAMRÁSARLOKI
111	PANEL 22	600	700	834	FRAMRÁSARLOKI
112	PANEL 22	400	2000	1726	FRAMRÁSARLOKI
113	Handkl	1172	500	450	BAKRÁSARLOKI

HEILDAR AFKÖST [W] 12887

OFNATAFLA 2. HÆÐ

Δt=35 °C					
OFN NR.	GERÐ	HÆÐ [mm]	LENGD [mm]	AFKÖST [W]	OFNLOKAR
201	PANEL 21	600	1200	1054	FRAMRÁSARLOKI
202	PANEL 21	600	1200	1054	FRAMRÁSARLOKI
203	PANEL 21	600	1200	1054	FRAMRÁSARLOKI
204	Handkl	1172	500	450	BAKRÁSARLOKI
205	PANEL 22	400	1400	1209	FRAMRÁSARLOKI
206	PANEL 22	400	1800	1542	FRAMRÁSARLOKI
207	PANEL 22	600	700	834	FRAMRÁSARLOKI
208	PANEL 21	600	1200	1054	FRAMRÁSARLOKI
209	PANEL 21	600	1200	1054	FRAMRÁSARLOKI
210	PANEL 21	600	1200	1054	FRAMRÁSARLOKI
211	PANEL 22	600	700	834	FRAMRÁSARLOKI
212	PANEL 22	400	2000	1726	FRAMRÁSARLOKI
213	Handkl	1172	500	450	BAKRÁSARLOKI

HEILDAR AFKÖST [W] 13369

ÁRITUN BYGGINGARFULLTRÚA

Staðlyst  
03. Júlí 2020  
Byggingarfulltrúi / Hafi

Jökull Sinar Jónsson  
Kt. 090982-3549 JG  
ÁRITUN HÖNNUNARSTJÓRA KT.  
SÉRUPPRÁTTUR ER Í SAMRÆMI VÍÐ ADALUPPRÆTTI.  
VERKNR: 20028 P - 0003 DAGS.ÚTG: