Selhella

Samþykkt þann
22. jan. 2021
F.h. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
Sigurður Steinar Jónsson

LTR	DAGS	ÚTGÁFUFERILL	HANNAÐ	TEIKN.	YFIRF.
B	2020.12.4	Smávægileg breyting á rörum, tækkun í 63mm og 50mm lagt að ljósastaur á lóð NV	SVE	SVE	SVE

Stólpar
Götuljósastólpi 4m/6m/8.3m/8m/10m/12m



Snið af dæmigerðum frágangi á ljósastólpa



Skýringar:
- 8m stólpi með tveimur ljóskerjum
- 8m stólpi með einu ljóskeri
- Staðsetning alm. götulýsingar bæjarfélags - ekki með í þessu útboði
- ATH! - allir rörendar skulu lokaðir svo þau lokist ekki af jarðvegi

Grunnmynd 1 hæð

Heimtaug
2ø110
630 A - 2 x (4 x 240 Al)
2ø50

2ø50mm rör lagt frá aðaltöflu og út í 13m fjarlægð frá vegg og lagt í beinni línu samsíða vegg. hér á að vera hægt að fara niður á rörið hvar sem er síðar.

2ø50mm rör lögð frá aðaltöflu og út að innkeyrslu. Þessi rör verða síðar notuð í aðgangsstýringu á hliði en einnig möguleiki á myndavél eða jafnvel hleðslustöð

1ø63mm rör lagt beint út frá vegg, 90° fyrir möguleika á hliði, hér á að vera hægt að fara niður á rörið hvar sem er síðar til að raftengja hlið síðar meir.

2ø50mm rör lagt undir innkeyrslu

4ø50mm rör lagt undir innkeyrslu

möguleg aðgangsstýrt hlið

Rör fjarlægt héðan

72m af 63mm rör (fullnaðlínur 2x36)

61m af 63mm rör (fullnaðlínur 2x61)

Greinatafla T1.1 / T1.3 / T1.4 / T1.5

möguleg stólpi með hleðslustöðvum fyrir tvo bíla

möguleg stólpi með hleðslustöðvum fyrir þrjá bíla

möguleg stólpi með hleðslustöðvum fyrir fjóra bíla

Inn-útkeyrsla

Útkeyrsla

Byggingarreitur

SELHELLA

TESLA ehf
Raflagna- og lýsingarhönnun
Svanbjörn Einarsson, kt.180265-3339
698-2624, svanbjorn@teslaehf.is

Iðnaðarhúsnæði
Selhella 1
221 Hafnarfjörður

Rafkerfi
Raflagnir í sökkli og á lóð
Lagnir að ljósastaurum og aðgangshliðum

TEIKNINÚMER	BLAÐSTÆRÐ	HANNAÐ	SVE
04032020.01	A1	TEIKNAÐ	SVE
01_14_01		YFIRFARIÐ	SVE
DAGS	MÆLIKVARÐI		ÚTGÁFA
2020.12.10	1:50		B

Dagsetning aðalupprátar: xx/dags
Hönnuður: Svanbjörn Einarsson kt.180265-3339
Hönnunarstjóri: Bjarni Þór Ólafsson kt.280769-3559

M 1:100 (0 2000 4000 6000 8000 10000 mm)

T:\Verkefnamöppur\2020.03.04 Selhella 1\4. Vinnugögn\Teikningar\01_14 Lagnakerfi.dwg