

Lágspenna (1:50)

Samþykkt þann

29. jan. 2021

F.h. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði  
Sigurður Steinar Jónsson


Undirritun hönnunarstjóra:

MANNVIKJAMBEISTARINN EHF

Hönnunarstjóri: Steinn P. Ingólfsson 010251-4359

Skýringar og athugasemdir

- Almennt eru allar lagnir innfelldar.
- \*1 Að rafmagnstöflu TA01
  - \*2 Að rafmagnstöflu TG01
  - \*3 Að smáspennutöflu TS01
  - \*4 Jarðbinding jarnmottu undir sturtu/sturtubóts eða baðkars.
  - \*5 Lagnir koma í göml/fjörðu
- Allar hæðir miðast við miðju bónaðar frá fullfrágengnu göfvi
- Allar hæðir rofa sem ekki eru hæðarmarktir sérstaklega er 1100 mm
- Allar hæðir tengla sem ekki eru hæðarmarktir sérstaklega er 200 mm
- Loftaðs (P70)
  - ⊗ Þrýstirofi, tvöfaldur (að hámarki 2 rofar í hverri P60 dós)
  - ⊖ Tengill, tvöfaldur
  - × Ljós
  - Ad töflu
  - Lagnir liggja upp
  - Lagnir liggja niður
  - h.1400 Veggdós (P38), hér í hæð 1400mm
  - ⊗ Rofi í hæð 1100 mm og tengill í hæð 200 mm hæð frá fullfrágengnu göfvi
  - ⊗ Rofi og tengill hlö við hlö í 1100 mm
  - ⊗ Hreyfiskynjari
  - ⊖ R45 tengill (Cat5e)
  - ⊗ Hitanemi í hæð 1500mm, tvö rör í hvern nema



A	Verkleining	11.1.2021	ES/TM	—
Útgáfa	Lýsing	Dagsetning	Hönnuður	Yfirfarir

©2020.  
Tösking þessi inniheldur vörumerki og er eign  
Tveggja Hús ehf.  
Tösking er veitt með upplýsingum og er láttan  
önnur (sem ekki lýtur að þessari vörumerki), nema með  
þess Tveggja Hús ehf.  
Allar upplýsingar má láta Tveggja Hús ehf.

<p><b>TVO HÚS ehf.</b></p> <p>Bráðabirgja, 210 Músháttar, Sími: 897 9722 tveggja@tvo.com</p>	<p>Verkefni: Völuskarð 28 221 Hafnarfirði</p> <p><b>RAFLAGNIR</b> Lágspenna efri hæð</p> <p>Tveggja Hús ehf. Bráðabirgja, 210 Músháttar, Sími: 897 9722 tveggja@tvo.com</p>	<p>Verkefni nr.: 202102</p> <p>Skali: 1:50    Stærð: A1</p> <p>Ha.: ES/TM    Dags: 11.1.2021</p> <p>Yf.: TM    Dags: 15.1.2021</p> <p>Teikn. Nr.: 100</p> <p>Blaðsíða 4 af 7    Útgáfa: A</p>
	<p>Þóð Magnússon</p> <p>Samþykking</p> <p>2021.1.29</p>	

Prentað: 16.1.2021, 15:20