

Samþykkt þann

05. maí 2021

F.h. byggingarfulltrúast / Hafnarfirði
Sigurður Steinar Jónsson

SKÝRINGAR

Almennar skýringar sjá teikningu L0 000 og L0 001

TÆKJALISTI LOFDREIFARAR OG RISTAR													
NÚMÉR TÆKIS	HLUTVERK	GERÐ	STÆRD [mm]	STOKKSTÆRD [mm]	HÁMARKS LOFTFLÆÐI [l/s]	STRÓKUR		HLJÓÐSTIG L _{p,10A}	EFNI	LITUR	STILLING	VIÐMIÐUNARTÆKI	ATH
						WAY	WAY						
I1	INNBLÁSTUR	BOXDREIFARI MEÐ SLÉTTA PLÖTU	100	80	20	4	30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	SWEGON CDKa		
I2	INNBLÁSTUR	BOXDREIFARI MEÐ SLÉTTA PLÖTU	125	100	30	4	30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	SWEGON CDKa		
I3	INNBLÁSTUR	BOXDREIFARI MEÐ SLÉTTA PLÖTU	160	125	50	4	30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	SWEGON CDKa		
I4	INNBLÁSTUR	BOXDREIFARI MEÐ SLÉTTA PLÖTU	200	160	75	4	30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	SWEGON CDKa		
I5	INNBLÁSTUR	BOXDREIFARI INNFELLDUR Í KERFISLOFT	600x600	160	60	4	30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	SWEGON COLIBRI CRb		
I6	INNBLÁSTUR	BOXDREIFARI INNFELLDUR Í KERFISLOFT	600x600	200	80	4	30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	SWEGON COLIBRI CRb		
U1	ÚTSOG	ÚTSOGSVENTILL MEÐ LAUSA KEILU	100	100	25	1	30	STÁL	HVÍTUR	KEILA	SWEAGON EXCa		
U2	ÚTSOG	ÚTSOGSVENTILL MEÐ LAUSA KEILU	125	125	35	1	30	STÁL	HVÍTUR	KEILA	SWEAGON EXCa		
U3	ÚTSOG	ÚTSOGSVENTILL MEÐ LAUSA KEILU	160	160	60	1	30	STÁL	HVÍTUR	KEILA	SWEAGON EXCa		
U4	ÚTSOG	ÚTSOGSVENTILL MEÐ LAUSA KEILU	200	200	75	1	30	STÁL	HVÍTUR	KEILA	SWEAGON EXCa		
U5	ÚTSOG	ÚTSOGSDREIFARI MEÐ BOXI	125	100	50	1	30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	SWEGON CDRb		
U6	ÚTSOG	ÚTSOGSDREIFARI MEÐ BOXI	200	160	90	1	30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	SWEGON CDRb		
U7	ÚTSOG	ÚTSOGSDREIFARI MEÐ BOXI	250-600	200	100	1	30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	SWEGON PELICAN CEa		
U8	ÚTSOG	ÚTSOGSDREIFARI MEÐ BOXI	315-600	250	150	1	30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	SWEGON PELICAN CEa		
U9	ÚTSOG	ÚTSOGSDREIFARI MEÐ BOXI	400-600	315	250	1	30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	SWEGON PELICAN CEa		
U10	YFRISTRAUMUR	YFRISTRAUMSRIST	600	50x500	40	1	30	STÁL	HVÍTUR	-	LINDAB OLR 600		

Ath.
1.

Útg. Dags. Skýring Hannað/Yfirfarið

VSB
VERKFRÆÐISTOFA

Bæjarháruni 20 / 220 Hafnarfjörður
Kennitala 710796-2889
Sími 595 9000
vsb@vsb.is / www.vsb.is

Dagsetning aðaluppdráttar
20.10.2020

Aritun hönnunarsjóra

Ath: 090767 8319 - sigur@vsb.is

Árman sérhönnuður
Þorgeir J. Kjartansson
Kt: 100271 5169 • thorgeir@vsb.is

Verkhúsið
SUBURGATA 41
220 HAFNARFJÖRDUR

Verkhúsið
Loftþræsing

Tækjalistar

Hannað	Teiknað	Yfirfarið	Kvarði	Síða
BS	BS	BJK	-	/ A1
Dags:	09.04.2021	Verkefni:	18172	Teikning:
		Útgáfa:	L1 802	