

FRÁRENNSLISLAGNIR:

EFNI OG FRÁGANGUR LAGNA SKAL VERA SAMKVÆMT BYGGINGASAMÞYKKT HAFNARFJARÐAR OG REGLUGERÐ UM HOLRÆSI Í REYKJAVÍK. GRAFA SKAL FYRIR LÖGNUM Í FULLÞJAPPAD FYLLINGAREFNI 15cm NIÐUR FYRIR RÖR OG FYLLA UNDIR ÓG UMHVERFIS LAGNIR MEÐ A.M.K. 15cm ÉINUM SANDI OG ÞJAPPA VEL EN GÆTILEGA. SAMA GILDIR UM BRUNNA HÆÐIR Á LÖGNUM ERU HÆÐIR Í RENNSLISBOTNI. STÆRÐIR LAGNA ERU 1mm, EN BRUNNA 1cm. ALLAR LAGNIR SKULU VERA BEINAR, EN BEYGJUR OG GREININGAR GERÐAR MEÐ ÞAR TIL GERÐUM BEYGJU- OG GREININGASTYKKJUM. STEINSTEYPUÐUR Í GRUNNI SKAL ÞAÐA Í ASFALTI EÐA FLINKOTI. UM LAGNINGU PLASTLAGNA GILDIR 1ST. 65. LAGNIR Í VEGGRAUFUM SKAL HLJÓÐEINANGRA. LAGNIR YFIR LOFTI (ÚTLOFTANIR), NIÐURFALLSPÍPUR FRÁ HREINLÆTISTÆKJUM, SKAL EINANGRA MEÐ 1" STEINULLARMOTTUM OG VEFJA MEÐ TJÖRUPAPPA OG SNÚA ÞAR UTAN UM MEÐ BENSLAVÍR Á 50cm MILLIBILI. UM STÆRÐIR OG STAÐSETNINGU RAUFA SKAL HAFNA SAMRÁÐ VIÐ PÍPULAGNINGARMEISTARA. STAÐSETNING STÚTA Í SAMRÁÐI VIÐ ÁRKITEKT OG PÍPULAGNINGARMEISTARA.

VATNSLAGNIR:

EFNI OG FRÁGANGUR LAGNA SKAL VERA SAMKVÆMT BYGGINGASAMÞYKKT HAFNARFJARÐAR OG FORSKRIFT VATNSVEITU REYKJAVÍKUR. ALLT EFNI, PÍPUR, FITTINGS, SKAL VERA GALVANISERAD. PÍPUR SKULU EINANGRADAR MEÐ A.M.K. 20mm GLERULLARHÖLKUM OG VAFÐAR MEÐ PLASTDÚK KERFIÐ SKAL PRÓFA MEÐ KÖLDU VATNI OG 6 kg/cm² ÞRÝSTINGI. BALLOFIX RENNILOKAR (EÐA SAMSVARANDI) SÉU VIÐ HVERT TÆKI, EINSTREYMILOKI VIÐ ÞVOTTAVÉLAR LAGNIR UTANHUSS SKULU VERA ÚR PLASTI (REYKJALUNDSPLASTI).

HITALAGNIR:

EFNI OG FRÁGANGUR LAGNA SKAL VERA SAMKVÆMT BYGGINGASAMÞYKKT HAFNARFJARÐAR OG REGLUGERÐ HITAVEITU REYKJAVÍKUR. ALLAR PÍPUR OG FITTINGS SKULU VERA VENJUEGAR SVARTAR OG MÁLA MEÐ ASFALT-MÁLNINGU OG EINANGRA MEÐ A.M.K. 20mm GLERULLARHÖLKUM OG VEFJA MEÐ PLASTDÚK.

VEGGEINANGRUN SÉ A.M.K. 2 1/2" PLAST, ÞAKEINANGRUN A.M.K. 4" (2x2" SKARAÐ) STEINULLAR- EÐA GLERULLARMOTTUR. IVÓFALT VERKSMÍÐJUGLER Í GLUGGUM.

STÆRÐIR OFNA OG MÆLAGRIND HITAVEITU, SJA OFNASKRÁ. Á OFNUM SKULU VERA SJÁLFVIRKIR OFNKRANAR T.D. DANFOSS. DANFOSS RAVL, LOKAR (,TÜR" LOKAR) Á ÖLLUM OFNUM, NEMA 1,3,4,6,9,10,11,12,13,14,15,16.

ÞAR SÉU DANFOSS FJVR.(RETUR" LOKAR) Á ÖLLUM OFNUM SÉU LOFTSKRÚFUR, STILLITÉ OG AFTÆMISKRÚFUR STILLA SKAL KERFIÐ MEÐ STILLITÉUM, ÞANNIG AD ALLIR OFNAR HITNI JAFNVEL, ÞEGAR ALLIR SJÁLFVIRKIR OFNLOKAR ERU ÖPNIR.

TÁKN:

	KALDAVATNSKRANF
	HEITAVATNSKRANF
	KRANI MEÐ SLÖNGUSTÚT
	RENNILOKI
	RENNILOKI MEÐ SPINDLI
	UPP ÚR JÖRD
	EINSTREYMILOKI
	VATNSMÆLIR
	FRÁRENNSLISLÖGN
	ÖRENLOGN (ÓÞÖKKUD)
	KALT NEYSLUVATN
	HEYTT
	FRAMRAS (JUR" LÖGN)
	BAKRÁS (,RETUR" LÖGN)
	INNTAK HITAVEITU


SKAMMSTAFANIR:

- VS. VATNSSALERNI
- HL. HANDLAUG
- B. BAÐ
- S. STEYPIBAÐ
- SV. SKOLVASKUR
- EV. ELDHÚSVASKUR
- UV. UPPÞVOTTAVÉL
- ÞV. ÞVOTTAVÉL
- HV. FRÁRENNSLI HITAVEITU
- SL. SLÖNGUKRANI
- GV. GARÐVATN
- GN. GÖLFNIÐURFALL
- NF. NIÐURFALLUTAN HÚSSI
- SN. SVALANIÐURFALL
- B. ÞAKNIÐURFALL

- BR. HOLRÆSABRUNNUR
- SB. SANDBRUNNUR
- BK. HÆÐ Á BRUNNBOTNI
- ST. STEINSTEYPUÐUR
- J. STEYPUJÁRNSRÖR (PO"TRÖR)
- PVC. PLASTRÖR. RAUÐ Í GRUNNA OG JÖRD GRÁ YFIR GÖLFPLÖTU
- % HALLI Á LÖGN
- TK. TENGIHÆÐ HEIMÆÐAR
- YP. ÚTLOFTUN YFIR ÞAK
- H.R. HREINSISTYKKI
- G.SV. GRJÓTSVELGUR


LOFTPÚÐI A VATNSLÖGN:

EFST Á ÖLLM LÖDRÉTTUM STOFNUM SKAL VERA 30cm LANGUR LOFTPÚÐI ÞVERMÁL JAFNT OG SVERASTI HLUTI STOFNSINS TALID FRÁ GREININGU VIÐ AÐALADFÆRSLUÆÐ




EINNG SKAL VERA SAMSKONAR LOFTPÚÐI Á HLIDARGREINUM SEM LENGRI ERU EN 8M. Þ VERMÁL JAFNT OG SVERASTI HLUTI HLIDARGREINAR

FRÁGANGUR SKOLPLAGNA UNDIR OG Í SÖKKULVEGG:




GRAFID SKAL FYRIR LÖGNUM UNDIR SÖKKLUM, ÁÐUR EN ÞEIR ERU STEYPTIR


GÖLFRAUF:



VATNSINNTAK UNDIR GÖLFPLÖTU:




LAGNIR YFIR LOFTI:



GRJÓTSVELGUR:

ÞÉTTI LAG T.D. TJÖRUPAPPI EÐA GLÆRT PLAST, ÞANNIG AD FINT EFNI FARI EKKI NIÐUR Í SVELGINN



SKÝRINGAR

SÆVANGUR 14, HAFNARFIRDI.

JÓHANN GUNNAR BERGPÖRSSON VERKFR. MVFI
STRANDGÖTU 11 - HAFNARFIRDI - Sími 53315

MÆLIKVARDI	VERK	TEIKN NR
	7821	2.0
Hannað:	Yfirtarið:	DAGS
Teiknað:	Samþ:	APRÍL '79
BREYTT		