



Ofrástra.
 Ötu mætu mætu þugug aflest
 nr hæð lengd stíða léal/w

1	70	1300	ab	600
2	300	1500	ab	1620
3	300	2200	cd	2380
4	300	3800	cd	7000
5	600	1200	cd	1000
6	600	800	ab	750
7	300	1800	cd	1000
8	600	1200	cd	700
9	600	800	ab	500
10	600	1600	ab	1000
11	600	800	ab	500
12	600	1400	ab	1230
13	600	1200	cd	600
14	1200	500	ab	380
15	600	2600	cd	2000
16	600	400	ab	100
17	600	1600	cd	600
18	600	1600	cd	600
19	600	1600	cd	700
20	600	800	cd	400

Omskerðir skulu miðast uð
 st=40°C. Á öllu öfna skal
 setja oflota með innbyggð-
 um hitastelli t.d. afgerðinni
 Danfoss FJVR.

BR.		DAGS.		BREYTING		SÍVANGUR 42 HAFNARFIRÐI. Grunnmynd, eti hæð. Hítalagnir	
TÆKNIÞJÓNUSTAN SF. ÁRMÚLA 1 - REYKJAVÍK - SÍMI 83844				HANNAÐ	TH.	KVARDI	150
Hafþor Halldórsson				TEIKNAD	TH.	DAGS.	Nov '78.
				YFIRFARIÐ	NR.	BL.	AF. 6