



Lofthæming renniloki við loft Ø25mm
(Pröfunarloki fyrir kerfið niðri, opnun K

(Pröfunarloki fyrir kerfið niðri, opnun K-80).
Tæming Ø100mm fyrir kerfið loki sem er læstur með
skynjara-boðtengdur og lok fyrir utan hús.

Lofthæming renniloki við loft Ø25mm
Tæming Ø40mm fyrir kerfið.

9. Marsi 2012
Ragnars G. Gunnarsson

ELIVARNAÐJÓNUSTAN ehf.
Ástvaldur Eiríksson
Yfirfarið
02 JAN. 2012

An athugasemda
 Með athugasemda.

[Signature]

ÚTGÁFA	DAGSETNING	TEIKNAD	SAMÞYKKT

EDLI BREYTINGA:

SAMRÆMINGAHOÖNUÐUR :

HÖÖNUÐUR :

[Signature]

[Signature]

Tæknipjónusta
Ragnars G. Gunnarssonar
Smáruvegur 11, 200 Kópavogur. Sími: 5443300, Fax: 5443351

SKEMMUNUMÉR	TEIKNING	SKALA	LAGSETNING
RGG-F3	RGG-F3	1:50	RGG-F3

Selhella 11-Hafnarfirði
Vörugæmsla
VATNSÚDAKERFI
Grunnmynd
Pakkerfi 1. hluti