Samþykkt þann
12 NOV 2012
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

SKÝRINGAR

Almennar skýringar sjá teikningu P0 000

Þar sem lagnir koma í gegnum steyptar undirstöður skal gera göt 300x300 staðsett 100mm undir rennsliskóta.

VATNSLÁSABR. Ø600PL
BK. 16.47
TK. Í SAMRÁÐI VIÐ LANDSLAGSARKITEKT

TENGING VIÐ GÖTULAGNIR

BR. Ø600PL
BK. 16.10
TK. Í SAMRÁÐI VIÐ LANDSLAGSARKITEKT

BR. Ø600PL
BK. 16.50
TK. Í SAMRÁÐI VIÐ LANDSLAGSARKITEKT

ST 150

PEH Ø50 KALDAVATNSLÖGN

FYRIR UNDIRÞRÝSTINGSLAGNIR

GK: 19,10

GK: 19,20

GK: 17,80

NF FYRIR REYKLOSUN

PEH AFFALL HITAVEITU Ø40

PEH Ø50 KALDAVATNSLÖGN

Útdr. 300mm x 300mm STAÐSETT. 150mm FYRIR NEÐAN HEÐANSLISKÓTA

Gat 300mm x 300mm STAÐSETT. 100mm FYRIR NEÐAN HEÐANSLISKÓTA

Afköst til upphitunar = 115.000 W

Skipalón 7

2

5h
4h
3h
2h
1h
kj.

- 6. nóv. 2012

Útg.	Dags.	Skýring	Hannað/Yfirfarið

VSB
VERKFRÆÐISTOFA

BÆJARHRAUN 20 • 220 HAFNARFJÖRÐUR • KENNIT. 710706-2899
vsb@vsb.is • Sími 585 8600 • Fax 585 8610 • www.vsb.is

Áritun sérhönnuðar
Sveinn Áki Sverrisson
Kt: 230855 5609 • aki@vsb.is

Verkheiti
SKIPALÓN 7
221 HAFNARFIRÐI

Verkhluti
Lagnir
Grunnlagnir
Grunnmynd 2

Hannað	Teiknað	Yfirfarið	Kvarði		Síða
BIB	BIB/GG	SÁS	1:50	/ A1	-
Dags.		Verknúmi	Teikning		Útgáfa
06.11.2012		12151	7 P1 -02		-

V:\2012\12151 Skipalón 1-7, Hafnarfirði\1-Teikningar\12-Project_Navigation\12151-Skipalón 1-7\Sheets\Lagnir P1 -01-04 - dwg