



SKÝRINGAR VÍÐ FRÁVEITULAGNIR:

- PÍPUR OG TENGIÞYKKI ERU PP-PLASTRÖR
- SKOLPLAGNIR SKULU HAFNA A.M.K. 20 % HALLA NEMA ANNAD SE TEKID FRAM.
- GÖLFNIDURFÖLL SKULU VERA AF GERÐINI KESSEL EDA SAMSVARANDI.
- EFNÍ OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VÍÐ GILDANDI STADLA OG REGLUGERDIR.

SKÝRINGAR VÍÐ VATNSLÖGN:

- PÍPUR SKULU VERA GALVANISERADAR STÁLPIPUR (DIN 2440 EDA SAMSVARANDI).
- PÍPUR SKAL EINANGRA MED 20 MM HÖLKUM VÖFDUM PLASTI. ÞAR SEM PÍPUR LIGGJA EKKI Í MURHÖÐUDUM VEGGJUM EDA BRUNAVÖRDUM STOKKUM SKAL EINANGRUN VERA ÚR ÖBRENNALEGU EFNÍ.
- MESTA FJARLÖGD MILLI PÍPUUPPHENGJA MÁ VERA 2 m.
- TENGLAGNIR AD ÞRIFATEKJUM SKULU VERA ø15 NEMA ANNAD SE TEKID FRAM.
- REYNSLUPRÝSTINGUR ER 10 BAR.
- FRÁGANGUR LAGNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VÍÐ VIDEIGANDI STADLA OG REGLUGERDIR.

SKÝRINGAR VÍÐ HITALÖGN

- PÍPUR SKULU VERA LÉTTDREGNAR SVARTAR STÁLPIPUR (DIN 2440 EDA SAMSVARANDI).
- PÍPUR SKAL EINANGRA MED 20 MM HÖLKUM VÖFDUM PLASTI.
- ÞAR SEM PÍPUR LIGGJA EKKI Í MURHÖÐUDUM VEGGJUM EDA BRUNAVÖRDUM STOKKUM SKAL EINANGRUN VERA ÚR ÖBRENNALEGU EFNÍ.
- VALDIR OFNAR SKULU FRAMLEIDDIR Í SAMRÆMI VÍÐ IST 69.1 EFNISÞYKKT : IST 69.1 1.20 mm ÞRÝSTIÐOL : IST 69.1 6 BAR
- Á ALLA OFNA KOMI LOFTSKRUFU OG STILLITE
- ÖLL OFNATENGI ERU 10 mm.
- MESTA FJARLÖGD MILLI PÍPUUPPHENGJA MÁ VERA 2 m.
- Á ALLA OFNA KOMI VATNSHITASTYRDIR LOKAR.
- REYNSLUPRÝSTINGUR ER 6 BAR.
- FRÁGANGUR LAGNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VÍÐ GILDANDI STADLA OG REGLUGERDIR.

OFNASKRÁ

NR.	REIKN. HITATAP Watt	HÁMARKS-		VALDIR OFNAR		STÚTAR 10 mm
		HÆÐ mm	LENGD mm	A-B	C-D	
101	2340	500	3350	P2-500-3350	A-B	A-B
102	1159	500	2250	P2-500-2250	C-D	C-D
103	1949	500	2800	P2-500-2800	A-B	A-B
104	1949	500	2800	P2-500-2800	C-D	C-D
105	1949	500	2800	P2-500-2800	A-B	A-B
106	1949	500	2800	P2-500-2800	C-D	C-D
107	1949	500	2800	P2-500-2800	A-B	A-B
108	1949	600	2800	P2-500-2800	C-D	C-D
109	1159	500	2250	P2-500-2250	A-B	A-B
110	1159	500	2250	P2-500-2250	C-D	C-D

ELÐRI LAGNIR SJÁ TEIKNINGAR FJARHITUNAR HF.

TILVÍSANIR:

RÚMNYND SJÁ BL. NR.4.12



DAS HRAFNISTA HAFNARFIRÐI - 2.ÁFANGI

BR.	DAGS.	BREYTING	PRIFA- OG HITAKERFI
			1. HÆÐ MATL. 1-7/C-E
			GRUNNMYND
			-
			REYKJAVÍK, Þ. 12.09.1994 KVARÐI 1:100 TEIKN. REIKN. VERK BL. NR. BR. DÍH. DÍH. VERK ATH. SAMD. 94305 4.11