



NR 26.

1. H/E/D

NR 28

ÁSKILID, ELDRI TEIKNING ÓGILD

Skýringar.

Öll tákni eru samkvæmt ÍST 64.

Hitalögð er úr svörtum járrörum með skrúfuðum tengistykjum.
Rörin skal einangra með einangrunarhólkum og vefja með plastrænum.
Festa skal rörumum þannig að það hindri ekki eðlilega hitaþenslu.
Ofnar eru samkvæmt ÍST 69.1. A hvørn ofn skal setja loftskrúfu, stilltillé og sjálfvíkana ofnloka
sem stjórnast af vatns- eða lofthitastigi.
Þrýstiprófa skal lögnina fyrir 6 kg/cm² í 24 tíma.

Neysluvatnslögn er úr galvaniseruðum járrörum með skrúfuðum tengistykjum.
Einangra skal rörin með einangrunarhólkum og vefja með plastrænum.
Kaldavatnslögn skal vefja undir einangrun með sísalpappa.
Festa skal rörumum þannig að það hindri ekki eðlilega hitaþenslu.
Þrýstiprófa skal lögnina fyrir 8 kg/cm² í 24 tíma.
Allt efni og vinna skal vera samkvæmt ÍST 67 og reglugerð um vatnslagnir.

Frárennslislagnir innanhúss eru úr PVC plaströrum, þétt með gummihringjum og skal einangra
rörin með 2" steinull og vefja með plastrænum.

Loftræsting frá lokuhólmum rýmum skal minnst vera Ö 125 mm blikkrör og skal vefja það með
steinullareinangrun.

Rörasverleikar eru gefnir upp í mm. Aðrar skýringar eru á blaði 2.

27 JUNI 1996
H.S.

SKÚLASKEIÐ 26-28

M. 1:50	LAGNIR Á 1.H/E/D TEIKNADAR UP
NR 1.	
DAGS. JÚNÍ '96	
<i>M. Haukur</i>	
Kt. 060650-3229	STEINGRÍMUR HAUSSON HLÍÐARHJALLA 23. F.F.I