

FRÁRENNSLISLAGNIR:

EFNI OG FRÁGANGUR LAGNA SKAL VERA SAMKVÆMT BYGGINGASAMPYKKT HAFNARFJARÐAR OG REGLUGERÐ UM HOLRÆSI Í REYKJAVÍK. GRAFA SKAL FYRIR LÖGNUM Í FULLÞJAPPAD FYLLINGAREFNI 15cm NIÐUR FYRIR RÖR OG FYLLA UNDIR OG UMHERFIS LAGNIR MEÐ A.M.K. 15cm FINUM SANDI OG ÞJAPPA VEL EN GÆTILEGA. SAMA GILDIR UM BRUNNA. HÆÐIR Á LÖGNUM ERU HÆDIR Í RENNSLISSBOTNI. STÆRDIR LAGNA ERU 1mm, EN BRUNNA 1cm. ALLAR LAGNIR SKULU VERA BEINAR, EN BEYGJUR OG GREININGAR GERÐAR MEÐ ÞAR TIL GERÐUM BEYGJU- OG GREININGASTYKKJUM. STEINSTEYPUÐUR Í GRUNNI SKAL BAÐA Í ASFALTI EÐA FLINKOTI, UM LAGNINGU PLASTLAGNA GILDIR 1ST. 65. LAGNIR Í VEGGRAUFUM SKAL HLJÓÐEINANGRA. LAGNIR YFIR LOFTI (ÚTLOFTANIR), NIÐURFALLSPÍPUR FRÁ HREINLÆTISTÆKJUM, SKAL EINANGRA MEÐ 1" STEINULLARMOTTUM OG VEFJA MEÐ TJÖRUPAPPA OG SNÚA ÞAR UTAN UM MEÐ BENSLAVÍR Á 50cm MILLIBILI. UM STÆRDIR OG STAÐSETNINGU RAUFA, SKAL HAFNA SAMRÁÐ VIÐ PÍPULAGNINGARMEISTARA. STAÐSETNING STÚTA Í SAMRÁÐI VIÐ ARKITEKT OG PÍPULAGNINGARMEISTARA.

VATNSLAGNIR:

EFNI OG FRÁGANGUR LAGNA SKAL VERA SAMKVÆMT BYGGINGASAMPYKKT HAFNARFJARÐAR OG FORSKRIFT VATNSVEITU REYKJAVÍKUR. ALLT EFNI, PÍPUR, FITTINGS, SKAL VERA GALVANISERAD. PÍPUR SKULU EINANGRADAR MEÐ A.M.K. 20mm GLERULLARHÓLKUM OG VAFÐAR MEÐ PLASTDÚK. KERFIÐ SKAL PRÓFA MEÐ KÖLDU VATNI OG 6 kg/cm² PRÝSTINGI. BALLOFIX RENNIOKAR (EÐA SAMSVARANDI) SÉU VIÐ HVERT TÆKI, EINSTREYMILOKI VIÐ ÞVOTTAVELAR. LAGNIR UTANHUSS SKULU VERA ÚR PLASTI (REYKJALUNDSPLAST).

HITALAGNIR:

EFNI OG FRÁGANGUR LAGNA SKAL VERA SAMKVÆMT BYGGINGASAMPYKKT HAFNARFJARÐAR OG REGLUGERÐ HITAVEITU REYKJAVÍKUR. ALLAR PÍPUR OG FITTINGS SKULU VERA VENJULEGAR, SVARTAR OG MÁLA MEÐ ASFALT-MÁLNINGU OG EINANGRA MEÐ A.M.K. 20mm GLERULLARHÓLKUM OG VEFJA MEÐ PLASTDÚK.

VEGGEINANGRUN SÉ A.M.K. 2 1/2" PLAST, ÞAKEINANGRUN A.M.K. 4" (2x2" SKARAD) STEINULLAR- EÐA GLERULLARMOTTUR, TVÖFALT VERKSMÍÐJUGLER Í GLUGGUM.

STÆRDIR OFNA OG MÆLAGRIND HITAVEITU; SJÁ OFNASKRÁ. Á OFNUM SKULU VERA SJÁLFVIRKIR OFNKRANAR T.D. DANFOSS. DANFOSS RAVL, LOKAR („TÚR" LOKAR) Á ÖLLUM OFNUM, NEMA

ÞAR SÉU DANFOSS FJVR. (RETUR" LOKAR). Á ÖLLUM OFNUM SÉU LOFT-SKRÚFUR, STILLITÉ OG AFTÆMISKRÚFUR. STILLA SKAL KERFIÐ MEÐ STILLITÉUM, ÞANNIG AD ALLIR OFNAR HITNI JAFNVEL, ÞEGAR ALLIR SJÁLFVIRKIR OFNLOKAR ERU OPNIR.

TÁKN:


—	FRÁRENNSLISLÖGN	—	KALDAVATNSKRANI
- - -	DRENÖGN (ÓÞÖKKUÐ)	—	HEITAVATNSKRANI
---	KALT NEYSLUVATN	—	KRANI MEÐ SLÖNGUSTÚT
----	HEYTT	—	RENNIOKI
-----	FRAMRAS („TÚR" LÖGN)	—	RENNIOKI MEÐ SPINDLI
-----	BAKRÁS („RETUR" LÖGN)	—	UPP ÚR JÖRD
-----	INNTAK HITAVEITU	—	EINSTREYMILOKI
		—	VATNSMÆLIR

SKAMMSTAFANIR:

VS. VATNSSALERNI	BR. HOLRÆSABRUNNUR
HL. HANDLAUG	SB. SANDBRUNNUR
B. BAÐ	BK. HÆÐ Á BRUNNBOTNI
S. STEYPIBAÐ	ST. STEINSTEYPUÐUR
SV. SKOLVASKUR	J. STEYPUJÁRNSRÖR (POTTRÖR)
EV. ELDHÚSVASKUR	PVC. PLASTRÖR. RAUÐ Í GRUNNA OG JÖRD
UV. UPPÞVOTTAVÉL	GRÁ YFIR GÖLFPLÖTU
ÞV. ÞVOTTAVÉL	% HALLI Á LÖGN
HV. FRÁRENNSLI. HITAVEITU	TK. TENGIHÆÐ HEIMÆÐAR
SL. SLÖNGUKRANI	YP. ÚTLOFTUN YFIR ÞAK
GV. GARDVATN	H.R. HREINSISTYKKI
GN. GÖLFNIÐURFALL	G.SV. GRJÓTSVELGUR
NF. NIÐURFALLUTAN HÚSS)	
SN. SVLANIÐURFALL	
Þ. ÞAKNIÐURFALL	


LOFTPÚÐI A VATNSLÖGN:

EFST Á ÖLLM LÓDRÉTTUM STOFNUM SKAL VERA 30cm LANGUR LOFTPÚÐI ÞVERMÁL JAFNT OG SVERASTI HLUTI STOFNSINS TALID FRÁ GREININGU VIÐ AÐALADFÆRSLUÆÐ




EINNG SKAL VERA SAMSKONAR LOFTPÚÐI Á HLIDARGREINUM SEM LENGRI ERU EN 8M, ÞVERMÁL JAFNT OG SVERASTI HLUTI HLIDARGREINAR

FRÁGANGUR SKOLPLAGNA UNDIR OG Í SÖKKULVEGG:




GRAFID SKAL FYRIR LÖGNUM UNDIR SÖKKLUM, ÁÐUR EN ÞEIR ERU STEYPTIR


GÖLFRAUF:





VATNSINNTAK UNDIR GÖLFPLÖTU:



LAGNIR YFIR LOFTI:



GRJÓTSVELGUR:



SKÝRINGAR	MÆLIKVARÐI	VERK	TEIKN NR.
SKÚTAHRAUN 5, HAFNARFIRÐI	1/	7923	2.0
JÓHANN GUNNAR BERGPÓRSSON VERKFR MVFI	Hannað	Yfirtarið	DAGS
STRANDGÖTU 11 - HAFNARFIRÐI - Sími 53315	Telknað	Samb.	JRN. '81
	BREYTT		