3 4 5 6 7 C B 1 2

STILLILOKA
A60 BRUNALOKA
FRÁ 2.HÆÐ ø315
Sauna
STILLILOKA
200m3/t
100m3/t
400x150
INNBLÁSTUR Í ÞURRKSKÁP
BARKATENGIST VIÐ SKÁPA.
SKAL VERA ÞÉTT OG AUÐ-
VELT AÐ LOSA.
NÁNARI ÚTFÆRSLA Í SAMRÁÐI
VIÐ VERKKAUPA.
ø160
AÐ 2.HÆÐ
STOKKAR SMÍÐAÐIR
MEÐ SLISSKJUSAMSETNINGUM
EÐA ÁN STOKKAVINKLA
VEGNA LOFTHÆÐAR
Slétt gifs á grind
Flísalagt
Kennslustofa
Starfsmannaaðstaða
Vinnuherbergi
ø100
ÚTSOG FRÁ
ÞURRKAR ø160
AÐ ÞAKTÚÐU
ÚTSOG FRÁ
STINKSKÁP
STILLILOKA
Á GREIN
ø160
STILLILOKA
300x150
ø200
STOKKAR SMÍÐAÐIR
MEÐ SLISSKJUSAMSETNINGUM
EÐA ÁN STOKKAVINKLA
VEGNA LOFTHÆÐAR
C
L06
400x150
300m3/t
29,30
600x600
A60 AÐ BRUNALOKA
STOKKAR SMÍÐAÐIR
MEÐ SLISSKJUSAMSETNINGUM
EÐA ÁN STOKKAVINKLA
VEGNA LOFTHÆÐAR
STILLILOKA
300x150
I3(ÁN BRYSTIBOX)

SKÝRINGAR:

SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKN. P27

—— —— VERKMÖRK

Samþykkt þann 10 DES. 2001
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

AH. 29/11 07

SKÚTAHRAUN 6, HAFNARFIRÐI

LOFTRÆSING
GRUNNMYND 1.HÆÐAR

VSB VERKFRÆÐISTOFA

BÆJARHRAUNI 20 ◦ 220 HAFNARFJÖRÐUR
SÍMI 585-8600 ◦ FAX 585-8610
Netfang: vsb@vsb.is, kt:710796-2899

A: 28.11.01 INNBLÁSTURSSTOKKUR Í BÚNINGSKLEFA GHJ			
Breyting:			
Samþ.: Björn Gústafsson		Kt.: 180550-4889	
		Hannað: GHJ	
Mkv: 1:50	Teiknað: GHJ/LÁ	Yfirfarið:	
Dags: 18.03.01	Nr: 00812-L02A		