



Samþykkt þann  
 10. sep. 2012  
 Byggingafræðingur í Hafnarfirði  
 F.H. Sólvangur S. Gunnlaugsson

**Skýringar**

Húsnæði heilsugæslu breytt í íbúðir.  
 Íbúðir eru samsv. áður samþykktum íbúðum í húsnæðinu

**Hítalagnir Skýringar**

Eldri hitalagnir eru úr svörtum stálþípum með skrúfuðum tengistykkjum samsvarandi DIN 2440. Nýjar hitalagnir skulu vera úr svörtum þunnveggja stálþípum (Mannesman). Tengistykki skulu vera klemmutengi (press fittings). Frágangur lagna skal vera samkv. gildandi reglugerðum. Greinar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum. Fjarlægð á milli festinga Notamál Fjarlægð 15-32 mm 2,5 m 40-50 mm 3,0 m Á alla ofna korni sjálfvirkir ofnlokar, stillitæ og loftskrúfur. Lagnir skal þrýstiprófa við 6 bór, og skal þrýstingur standa amk. 24 tíma án þess að falla.

**Neysluvatnslagnir Skýringar**

Eldri neysluvatnslagnir eru úr galv. stálþípum með skrúfuðum tengistykkjum samsvarandi DIN 2440. Nýjar neysluvatnslagnir og tengi fyrir heitt og kalt vatn skulu vera Metal/Plastic lagnir af gerðinni REHAU Rautitan. Fara skal eftir leiðbeiningum framleiðanda um notkun og meðferð efnisins svo og IST-67 og DS-439. Lagnir í milliveggjum skal einangra með ádragseinangrun. Lagnir skal þrýstiprófa við 6 bór, og skal þrýstingur standa amk. 24 tíma án þess að falla.

F.H. SÓLVANGUR  
 F.H. 280845-3104

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað	
<b>Sveinbjörn Hinriksson</b> Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennihi@simnet.is		Staður <b>Sólvangsvegur 3 Hafnarfirði</b>	Skýring <b>1. hæð, hita- og neysluvatnslagnir</b>	
Hannað / Teiknað	Kvarði	Dagsetning	Verknr.	Teikn.nr.
<i>[Signature]</i>	1:50	6. 9. 12	06-12	1-01