GRUNNMYND HÚSS 1:50

47,08 — BR-Ø600 — Ø100PVC HALLI 2% — ÞN — 47,70

49,30 — BR-Ø400 — Ø150PVC HALLI 2%

Ø100PVC HALLI 2% — Ø150PVC HALLI 2% — Ø150PVC HALLI 2%

48,58 — BR-Ø600 — 48,50

GK=49,80

NF BÁS EI-C30 RE160 RV/GN HL SB/GN VS REYÐTYGI LR EV KAFFI BO VATN/HITI/RAF HLAÐA

1375 2165 685 2040 100 1000 955 595 250 900 950 1410 1990 500 150

49,30 — BR-Ø400 — 48,58 — BR-Ø600 — 48,40

Ø150PVC-2% — Ø100PVC-2% — Ø150PVC HALLI 2%

ÞN — Ø100PVC — 47,38 — BR-Ø600 — 48,00 — 48,30

Ø150PVC HALLI 2% — Ø150PVC HALLI 2% — Ø150PVC HALLI 2%

AFSTÖÐUMYND 1:500

SÖRLASKEID — 9 — 11

HITAVEITA — KALT VATN Ø32PEH — SÍMI 2Ø63PEH — RAFMAGN Ø63PEH — Ø150PVC — BR-Ø600 — 47,50

Samþykkt þann 15 DES 2000
Byggingafulltrúi fh. Hafnarfjarðar
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

ATHUGASEMD:

ÖLL INNRI-MÁL RÝMA ERU EINS. ÖLL VINNA OG ALLT EFNI SKAL VERA SAMKVÆMT BYGGINGARREGLUGERÐ.
STOFNLAGNIR FRÁRENNSLISLAGNA ERU Ø150PVC, HALLI 2%. HLIÐARLAGNIR ERU Ø100PVC. UMHVERFIS ALLAR LAGNIR Í JÖRÐU SKAL VERA 10cm SANDLAG.
FRÁRENNSLISBRUNAR ERU Ø600 PVC, OG ÞANNIG GENGIÐ FRÁ ÞEIM AÐ ÞEIR ÞOLI UMFERÐ, ÞAÐ ER, STYRKINGAR SKULU VERA Á ÞEIM OG STÁLLOK SEM ÞOLA 40T.

Útgáfa:	Dagur:	Breyting:
-	-	-

SÖRLASKEID 9 - HAFNARFJÖRÐUR

HOLRÆSI Í GRUNNI OG LÓÐ, INNTÖK VEITUSTOFNANA, AFSTÖÐUMYND

Friðrik Stefánsson 240753-2439 Verkfræðingur

HANNAÐ AF: FÓ	DAGSETNING: 20.11.00
TEIKNAÐ AF: FÓ	KVARÐI: 1/50,500
YFIRFARIÐ AF: FÓ	SKRÁARHEITI: SörlHafn
VERKNÚMER: FÓ07000011	BLAÐ: 16 — ÚTGÁFA: -