ALMENNAR SKÝRINGAR

SKÝRINGAR Á UPPDRÁTTUM

H = 10 cm	PLÖTUÞYKKT SÉ 10 cm
55.10	KÓTI Á SNIÐMYND
55.10	KÓTI Á GRUNNMYND
	STEYPUSKIL
K	KAMBSTÁL Ks 40 ME? SKRIÐMÖRK Qf = 400 N/mm2
Ks	KAMBSTÁL Ks 40s SUÐUHÆFT MEÐ SKRIÐMÖRK Qf = 400 N/mm2
R	SLÉTT STÁL MEÐ Qf = 240 N/mm2
L	HEILDARLENGÐ JÁRNSTANGAR
c/c	BIL MILLI BENDISTANGA, MI?JA Y MI?JU
	BENDING Í NEÐRI BRÚN PLÖTU EÐA INNRI BRÚN VEGGJAR
	BENDING Í EFRI BRÚN PLÖTU EÐA YTRI BRÚN VEGGJAR
	BENDING BEYGÐ UPP MIÐAÐ VIÐ TEIKNAÐAN FLÖT
	BENDING BEYGÐ NIÐUR MIÐAÐ VIÐ TEIKNAÐAN FLÖT
	HITAVEITUVATN - FRAMFRÁS
	HITAVEITUVATN - BAKRÁS
	NEYSLUVATN - HEITT
	NEYSLUVATN - KALT
	FRÁRENNSLI - SKÓLP
	FRÁRENNSLI - REGNVATN

ALMENNT UM TÁKN OG TEIKINGAR VÍSAT TIL BYGGINGARREGLUGERÐAR.

ÁLAGSFORSENDUR

ÁLAG

NOTÁLAG SAMKVÆMT ÍST 12.2: HREYFANLEGT ÁLAG 1,5 KN/m2
ÁLAG VEGNA LÁTTRA INNVEGGJA ER 1,0 KN/m2

VINDÁLAG ER SAMKVÆMT ÍST 12.3 ÁSTREYMISÞRÝSINGUR ER REIKNAÐUR MIÐAÐ VIÐ AÐSTÆÐUR 1.
GRUNNGILDI VINDÁLAGS ER Q = 1,4 KN/m2

SNJÓLAG ER SAMKVÆMT ÍST 12.4 GRUNNGILDI SNJÓLAGS ER MIÐAÐ VIÐ SVÆÐ 1
S = 1,0 KN/m2

JARÐSKJÁLFTAÁLAG ER SAMKVÆMT ÍST 13 (1976-02-16) Z = 1.0

GRUNDUN

UNDIRSTÖÐUJARÐVEGUR ER KLÖPP EÐA HRAUNFYLLING
MESTA LEYFILEGA ÁLAG SKAL VERA SAMKVÆMT TÖFLU 9.1 Í ÍST 15.

UNDIR BOTNPLÖTU SKAL FYLLA MEÐ MALARFYLLINGU OG ÞJAPPA
Í LÖGUM, 300mm EÐA MINNA.

STEYPUVIRKI

ALMENN ATRIÐI

STAÐALL: ÍST 10
FRAMKVÆMDAFLOKKUR B

STEYPUMÓT

NÁKVÆMNISKRÖFUR:

UNDIRSTÖÐUR, STÆRÐ OG STAÐSETNING	+/- 15mm
STÆRÐ ANNARAR STEYPTRA HLUTA	+/- 3mm
STAÐSETNING ANNARAR HLUTA	+/- 3mm
KÓTAR	+/- 3mm
MISGENGI VEGGJA Í STEYPUSKILUM	+/- 2mm

YFIRHÆÐ BITAR OG PLÖTUR SKULU HAFA YFIRHÆÐ L/300 AF FJARLÆGÐ MILLI FASTRA PUNKTA

TITRUN TAKA SKAL TILLIT TIL ÞESS AÐ ALLRI STEYPU SKAL TITRA

BENDING

STEYPUHULA Á JÁRN

- UNDIRSTÖÐUR OG VEGGIR ÞAR SEM JARÐFYLLING KEMUR AÐ:
  - LÓÐRÉTT HULA: 50mm
  - LÁRÉTT HULA: 30mm
- PLÖTUR OG BITAR:
  - LÓÐRÉTT HULA Í EFRI BRÚN: 25mm
  - LÁRÉTT HULA Í HLIÐUM: 25mm
  - LÁRÉTT HULA Í NEÐRI BRÚN: 25mm

BIL MILLI JÁRNA

- LÁRÉTT FJARLAGÐ SKAL VERA STÆRRI EN 35mm EÐA 2*d
- LÓÐRÉTT FJARLÆGÐ SKAL VERA STÆRRI EN 25mm EÐA d
  d ER ÞVERMÁL JÁRNSTANGAR

SKEYTING JÁRNA

JÁNAÞERMÁL mm	8	10	12	16	20	25
SKEYTILENGD mm	400	400	600	800	1000	1000

LÁRÉTT BENDING Í VEGGJUM SKLA GANGA HEIL UM HÖRN,
VÍXLLEGGIST UM SKEYTILENGD, TENGIST MEÐ VINKLUM
EÐA LYKKJUM. Í PLÖTUM OG VEGGJU SKAL EKKI SKEYTA
MEIRA EN FJÓRÐA HVERT JÁRN Í SAMA ÞVERSNIÐI
NEMA ANNAÐ SÉ SÝNT Á TEIKINGU.

SÉ ANNAÐ EKKI TEKIÐ FRAM KOMI 2K12 Í KRINGUM OP Í
PLÖTUM EÐA VEGGJUM ER NÁI 600 mm ÚT FYRIR OPIÐ.

LYKKJUR

JÁNA ER ST. 37 EÐA KS 40s. BEYJURADÍUS SKAL VERA 3d.
SJÁ EINNIG ÍST 10.

STEINSTEYPA

BYGGINGARHLUTI	BRÚTÞÚLSFLOKKUR
*	S120
*	S160
*	S200
ÖLL STEYPA Í HÚSI	S250
*	S300

HÁMARKS STEINASTÆRÐ:	25 mm
SIGMÁL	60 mm TIL 100 mm
LOFTINNIHALD	5% MÆLT EFTIR DÆLINGU EF DÆLT ER
VATNSSEMENTSTALA	MINNA EN 0,55

TRÉVIRKI

TIMBUR GÆÐI

LÍMTRÉ L-MERKT, LÍMING = 1, LAGÞYKKT 33 1/3 mm
ANNAÐ TIMBUR ALLT TIMBUR SKAL VERA AF FLOKKI K18
SAMKVÆMT ÍST/DS 413, NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM

FÚAVÖRN

VIÐUR SEM VERÐUR UTANHÚSS SKAL GAGNVARINN SVO OG REIMAR
SEM LEGGJAST AÐ STEYPU, EN MILLI ÞEIRRA OG STEYPU KOMI ASFALTPAPPI.

FRÁRENNSLISKERFI

FORSENDUR, EFNI OG VINNA.

UM FRÁRENNSLISLAGNIR GILDA ÁKVÆÐI ÍST 65 OG ÍST 68.

VATNSLAGNAKERFI

FORSENDUR, EFNI OG VINNA.

UM NEYSLUVATNS-OG HITAKERFISLAGNIR GILDA ÁKVÆÐI ÍST 67.

Samþykkt þann:
15 DES. 2000
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði.
F.h. Sigurbjartur Hj. Þórsson

SÖRLASKEIÐ 9 - HAFNARFJÖRÐUR

SKÝRINGABLAD

Friðrik Óskarsson 240753-2439
Verkfræðingur

Útgáfa:	Dagur:	Breyting:
-	-	-

HANNAÐ AF: FÓ	SAGSETNING: 20.11.00
TEIKNAÐ AF: FÓ	KVARÐI: -
YFIRFARIÐ AF: FÓ	SKRÁNINGSTÍÐ: SörlHafn
VERKNÚMER: FÓ00700011	BLAÐ: 21 / ÚTGÁFA: -