

ofn nr	Staðsetn.	Hitaþorfi kcal/h	Lengd MM	m hæð MM	tenging
201	SKRIFST	1 230	1 800	600	
202	SKRIFST	1 720	2 600	600	
203	SKRIFST	1 650	2 400	600	
204	SKRIFST	960	1 400	600	
205	SKRIFST	1 380	2 000	600	
206	SKRIFST	1 720	2 600	600	
207	SKRIFST	1 720	2 600	600	
208	SKRIFST	2 610	2 500	600	
209	SKRIFST	1 720	2 600	600	
210	SKRIFST	1 230	1 800	600	
211	GANGUR	300	600	600	
212	ÞÆSTING	300	600	600	
213	VS	600	600	600	
214	VS	600	600	600	
215	SKRIFST	1 810	2 500	600	
216	SKRIFST	1 300	1 800	600	
217	SKRIFST	1 300	1 800	600	
218	SKRIFST	1 300	1 800	600	
219	SKRIFST	720	1 000	400	
220	SKRIFST	1 810	2 500	600	
221	SKRIFST	1 340	2 600	600	
222	STIGAH	1 570	1 600	600	

GRUNNHYND 2. HÆÐ, 1:50

BR. DAGS. EDLI BR. SIGN.

STADARBERG 2-4
HAFNARFIRÐI

HITA- OG VATNSLAGNIR 2. HÆÐ

DAGS. OKT. 96


VERK NR. 9607

TEIKN NR. 2-08

HANNAÐ *d.h. d.h.*

TEIKNAD *d.h.*

YFIRFARIÐ



TÆKNIPJÓNUSTA
SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf

STRANDGÖTU 11 - 220 HAFNARFJÖRÐUR - Sími 555 4255 - FAX 565 2875