ø100 mm blikkrör upp í þaktúðu

ø100 mm blikkrör frá hálofti upp í þaktúðu

ø100 mm blikkrör frá þurrkara upp í þaktúðu, tengist þurrkara með ø100 mm barka

Hljóðeinangraður kassi 50x50x40 cm, með 50 mm einangrun, setja skal gaumlúgu á kassann.

ø300 mm stokkur frá loftræstihúfi, sjá sérteikn.

ÚR1 Útsogsventill Bacho GPD 016
ÚR2 Útsogsventill Bacho GPD 010
SNIÐ C-C, sjá sérteikn.
Loftmagn í m³/klst.

HAFNARFJARÐARBÆR BYGGINGAFULLTRÚI 16. febr. 1987

Teikn. nr.	Tilvísun á teikningu	Br.	Dags.	Eðli breytingar	Br.	Yf.	Samþ.

Mkv. 1:50

Vörpun

VERKFRÆÐISTOFA GUÐMUNDAR & KRISTJÁNS hf
VERKFRÆÐIRÁÐGJAFAR ÞRV
Laufásvegi 12
Pósthólf 5 121 Reykjavík
Sími 26022

Hannað	Teiknað	Yfirfarið	Samþykkt	Dags.
RK.	EG.		RK.	30.9'86

DAGHEIMILI-LEIKSKÓLI
STAÐARHVAMMI, HAFNARFIRÐI

GRUNNMYND I. HLUTI

LOFTRÆSTING

Teikn. nr. 3J-2-75

Blað nr. 17