



Lagnir skal einangra með 20 mm glerullarhólkum og vefja með punnu plasti.
Við alla ofna komi sjálfvirkir lokar FJVR á bakrennsli.
Ennfremur stillité og loftskrúfur.

OFNATAFLA				
NR.	Fj.	kcal/t	OFNAR Δt 40°C	
101-102	2	636	MP2 590 - 1040	
103-203	2	585	MP2 590 - 960	
205	1	1356	MP3 590 - 1600	
206-212	7	1956	MP2 590 - 3200	
104	1	3000	MP3 590 - 3520	

EFNI OG FRÁGANGUR LAGNA SKAL VERA SAMKVÆMT ÁKVÆÐUM IST 65, 68 OG 67

29. sept. 1984 HAFNARFJARÐARBÆR

SVEINBJÖRN SIGURÐSSON TÆKNIFR.
MIÐVANGI 116 SÍMI 52256 FTFÍ

STAPAHRAUN 7
TREFJAR HF.

2. ÁFANGI
HITA-VATNS - OG FRÁRENNSLISLAGNIR
LEIÐSLUKERFI

MKV.	DAGSETN.
1:50	14.4.84
BREYTING	DAGS
HANNAÐ	DREGIÐ

8402- 8