

OFNATAFLA dT = 40°C									
VERK:									
OFN	LENGD MEST (MM)	HÆD MEST (MM)	TENG. A C B D	LOKI	STILL.	AFKÖST MINNST (W)	ATHUGASEMDIR	VALINN OFN	AFKÖST (W)
101	1800	600				1750			
102	1800	600				1750			
103	1800	600				1750			
104	1800	600				1750			
105	1800	600				1750			
106	1800	600				1750			
107	1800	600				1750			
108	1800	600				1750			
109	1800	600				1750			
110	1800	600				1750			
111	1800	600				1750			
112	1800	600				1750			
113	1800	600				1750			
114	1800	600				1750			
115	1800	600				1750			
116	1800	600				1750			
117	1800	600				1750			
118	1800	600				1750			
119	1800	600				1750			
120	1800	600				1750			
121	1800	600				1750			
122	1800	600				1750			
123	1800	600				1750			
124	1800	600				1750			
125	1800	600				1750			
126	1800	600				1750			
127	1800	600				1750			
128	1800	600				1750			

HEILDARAFKÖST: 49000 W

R = SJÁLFVIRKUR VATNSHITASTÝRÐUR BAKRÁSARLOKI
T = SJÁLFVIRKUR LOFTHITASTÝRÐUR FRAMRÁSARLOKI
TF = SJÁLFVIRKUR LOFTHITASTÝRÐUR FRAMRÁSARLOKI MED FJARNEMA
LOFTSKRÚFA, STILLITÉ OG SJÁLFVIRKUR LOKI SKV. OFNATÖFLU FYLGI HVERJUM OFNI

OFNATAFLA dT = 40°C									
VERK:									
OFN	LENGD MEST (MM)	HÆD MEST (MM)	TENG. A C B D	LOKI	STILL.	AFKÖST MINNST (W)	ATHUGASEMDIR	VALINN OFN	AFKÖST (W)
201	1800	600				1250			
202	1800	600				1250			
203	1800	600				1250			
204	1800	600				1250			
205	1800	600				1250			
206	1800	600				1250			
207	1800	600				1250			
208	1800	600				1250			
209	1800	600				1250			
210	1800	600				1250			
211	1800	600				1250			
212	1800	600				1250			
213	1800	600				1250			
214	1800	600				1250			
215	1800	600				1250			
216	1800	600				1250			
217	1800	600				1250			
218	1800	600				1250			
219	1800	600				1250			
220	1800	600				1250			
221	1800	600				1250			
222	1800	600				1250			
223	1800	600				1250			
224	1800	600				1250			
225	1800	600				1250			
226	1800	600				1250			
227	1800	600				1250			
228	1800	600				1250			

HEILDARAFKÖST: 35000 W

R = SJÁLFVIRKUR VATNSHITASTÝRÐUR BAKRÁSARLOKI
T = SJÁLFVIRKUR LOFTHITASTÝRÐUR FRAMRÁSARLOKI
TF = SJÁLFVIRKUR LOFTHITASTÝRÐUR FRAMRÁSARLOKI MED FJARNEMA
LOFTSKRÚFA, STILLITÉ OG SJÁLFVIRKUR LOKI SKV. OFNATÖFLU FYLGI HVERJUM OFNI


 Samþykkt þann
08 MAY 2012 *SR*
 Byggingafræðistofa Hauks Ásgeirssonar
 F.h. Sigurður Steinar Lásson

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f.
 Dalvegur 18, 201 Kópavogur
 Sími 534-8815 Farsími 897-8132
 e-mail: haukur@vha.is
 Kennitala: 560600-3050

VHÁ

Hannað H.Á. Teiknað JSS Samþykkt: *[Signature]* Kennitala 301255-4629

STEINHELLA 12
 HAFNARFIRÐI
 LAGNIR
 OFNASKRÁ

Mkv. Teikn. nr. **3-1-3** Verk nr. **1347**

Áritun samráðingarráðgjafar / Þögnunarstjóra: *[Signature]* Útgáfa Dags. A FEBR.'12