

LÓÐAMÖRK

9 BÍLASTÆÐI

heimtaug

tengibox fyrir sökkulskaut

spennujöfnun

aðaltafla

sími loftnet

GK=4,50

R

VINNUSALUR

BUNINGSKLEFFAR

BUNINGSKLEFFAR

V.S.

V.S.

V.S.

FATAHENGI

STIGAGANGUR

GANGUR

R

FUNDARHERB.

SKRIFSTOFA

SKRIFSTOFA

Sökkulskaut, 2 neðstu jörn e sökkul
bundin saman þannig að þau verði
hvort um sig leiðandi allan hringinn.
Á samskeyti skal setja 2 vírlása.

Girðing 2,50 m á hæð

43,35

TEKNIÞJÓNUSTAN SF
Lögumála 5 - 108 Reykjavík
s.581 3844 fax 581 4740
e-mail tth@ttn.is

Adriana Kallan

Strandgata 88
Hafnarfirði
Grunnmynd neðri hæðar
Sökkulskaut, staðsetning aðaltöflu
Rafagnateikning

Hanna: AK Dags: 08.98
Teikn: AK Yfirfarir:
Kvart: 1:50 Blað: 1
Nr: 9818 Af: 2

Br. Dags. Breyting