

- Aðaljos A í rofasal
- Aðaljos C í rofasal
- Aðaljos B í rofasal, kjallari
- WC, Prif, Kaffi
- Veggjos og kastarar í rofasal, Anddyri, Garljós
- Eldvarnarkerfi
- Uppþvottavél í kaffiherbergi
- Rofasalur og kapalkjallari, A
- Rofasalur og kapalkjallari, B
- Hleðslutæki
- Loftræsting, blásari
- Loftræsting, segulrofi
- Loftræsting, rakastýring
- Stjórnúnaður, stjórnólva
- Rör fyrir Jafnpennuögn
- Rör fyrir Reykskynjara
- Rör fyrir Hreyfinema
- Rör fyrir Termostat (ofn)
- Rör fyrir Termostat (loftræsting)
- Rör fyrir Hitapreyfara 1
- Rör fyrir hitapreyfara 2
- Rör fyrir Hitapreyfara 3
- WC, Anddyri, Kaffi, Kjallari
- Kapalkjallari
- Rofasalur (ofn)
- Gólfelement 1 (1800 W)
- Gólfelement 2 (1800 W)
- Gólfelement 3 (900 W)
- Loftræsting, element, (3600 W)
- Hitakútur (1600 W)
- Hitablásari 1
- Hitablásari 2


Raða skal hitagreinum á fasa
Sjá RH-97-28-R1

RAFVEITA HAFNARFJARÐAR

Heiti: **ROFASTÖÐ**
Rafloagn-einlínunmynd
Töflunmynd

| | |
|----------|----------|
| Dags: | okt. '97 |
| Hannað: | wvs |
| Telknað: | lch/wvs |
| Samp.: | |
| Kverð: | 120 |

Tekn. nr.: **RH-97-27-R1**



Heimtaug RH
3PNE-50 Hz
400/230 V