



Hita- og vatnslagnir 2. hæð,  
Grunnmynd 1:50

| Ofn Nr. | Suðurholt 1 Staðsetning | Hitapörf Kcal/h | Mesta Legngt | Mesta Hæð | Hitapörf Wöt | Stíllitla TA-íki |
|---------|-------------------------|-----------------|--------------|-----------|--------------|------------------|
| 101     | Geymslurými             | 1400            | 1200         | 600       | 1628         | 6                |
| 102     | Anddyri                 | 400             | 800          | 600       | 465          | 2                |
| 103     | Stofa                   | 1980            | 3000         | 400       | 2303         | 7                |
| 104     | Stofa                   | 750             | 1300         | 600       | 872          | 4                |
| 105     | Eldhús                  | 750             | 1300         | 600       | 872          | 4                |
| 106     | Hjón                    | 720             | 1400         | 600       | 837          | 3                |
| 107     | Hjón                    | 720             | 1400         | 600       | 837          | 3                |
| 108     | Geymsla                 | 400             | 800          | 600       | 465          | 2                |
| 109     | Þvottur                 | 300             | 600          | 600       | 349          | 1,5              |
| 110     | Bað                     | 400             | 600          | 600       | 465          | 2                |
| 201     | Anddyri                 | 710             | 800          | 600       | 826          | 3                |
| 202     | Eldhús                  | 1020            | 1000         | 600       | 1186         | 5                |
| 203     | Þvottur                 | 400             | 800          | 600       | 465          | 2                |
| 204     | Bítgeymsla              | 2340            | 2600         | 600       | 2721         | 7                |
| 205     | Stofa                   | 2190            | 3000         | 400       | 2547         | 7                |
| 206     | Stofa                   | 1170            | 1300         | 500       | 1361         | 5                |
| 207     | Stofa                   | 1170            | 1300         | 500       | 1361         | 5                |
| 208     | Hjón                    | 840             | 1400         | 600       | 977          | 4                |
| 209     | Hjón                    | 840             | 1400         | 600       | 977          | 4                |
| 210     | Bað handk.ófn           | 300             | 400          | 1000      | 350          | 2                |
| 211     | Herbergi                | 1440            | 1400         | 600       | 1675         | 6                |
| 212     | Herbergi                | 1070            | 1400         | 600       | 1244         | 5                |
| Samt. = |                         | 21710           |              |           |              |                  |

Byggingartekni, máling og  
Atgætt þann  
26 JULI 2000

NEYSLUVARNSLAGNIR  
SKÝRINGAR

NEYSLUVATNSLAGNIR ERU PEX 15x2,5 Í DRÁTTARRÖRUM 25/20  
EINGÖNGU SKAL NOTA LAGNAEFNI VIÐURKENNT AF RANNSÓKNARSTÖFNUN BYGGINGARÍÐNAÐARINS. LAGNIR, TENGIDÓSIR OG DEILIGRINDUR SKULU VERA FRÁ SAMMA FRAMLEIÐANDA OG PASSA SAMAN. SETJA SKAL FESTINGAR Á LAGNIR c/c 150 cm, VIÐ BEYGJUR SKAL SETJA 3 FESTINGAR. BEYGJURRÁDIUS SKAL ÁVALLT VERA STÆRRI EN 5 \* YTRA ÞVERMÁL PÍPNA. ÞRÝSTIÞRÓFUN Á PLASTLÖGNUM SKIPTIST Í 2 LÖTUR FYRRI LÖTA ER FRAMKVÆMD Í 1 KLUKKUSTUND OG ER ÞRÝSTINGUR 15 BAR FYRIR NEYSLUVATN. SEINNI LÖTAN ER GERÐ Í BEINU FRAMHALDI AF FYRRI LÖTU OG SAMI ÞRÝSTINGUR NOTADUR SEINNI LÖTA SKAL STANDA Í 2 KLUKKUSTUNDIR. FYLLA SKAL ÚT ÞRÓFUNARBLAÐ SEM SÝNIR NIÐURSTÖÐUR ÞRÓFUNAR.

|   |       |                |      |
|---|-------|----------------|------|
| Br.   | Dags. | Eðli breytinga | Sign |
|   |       |                |      |
| Suðurholt 3<br>Hafnarfirði  |       |                |      |
| Hita- og vatnslagnir<br>2. hæð  |       |                |      |
| DAGS. Júlí 2000   |       |                |      |
| VERK NR. 2007   |       |                |      |
| TEIKN. NR. 2-03   |       |                |      |
| HANNAD Sveinbjörn Hinriksson Kt.160851-2529   |       |                |      |
| TEIKNAD Sveinbjörn Hinriksson Kt.160851-2529  |       |                |      |
| YFIRFARIÐ <i>[Signature]</i>  |       |                |      |
| <b>TÆKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf</b><br>STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI<br>Sími 555-4255 FAX 565-2875<br>E-mail taeknihjonusta@islandia.is |       |                |      |