



$\Delta t = 40^\circ \text{C}$

ATH! OFNASTÆRDIR SKULU ATHUGAST Á STAÐNUM ÁÐUR EN OFNAPÖNTUN ER GERD.

OFN. NR.	GERD	LENGD. CM.	HÆD. CM.	AFKÖST. KCAL/H.	TENING.		VALDIR OFNAR. GERD. AFK.
					FRAM.	BAK.	
1.1		100	60	600	C	D	
1.2		100	60	500	C	D	
1.3		100	60	470	A	B	
1.4		130	60	1140	A	B	
1.5		130	60	1100	A	B	
1.6		170	60	1400	A	B	
1.7		100	60	250	A	B	
2.1		100	60	840	A	B	
2.2		80	60	1010	A	B	
2.3		250	70	2180	C	D	
2.4		130	60	1560	A	B	
2.5		130	60	970	A	B	
2.6		130	60	880	A	B	
2.7		170	30	1200	C	D	
2.8		170	30	1200	C	D	
2.9		170	60	2000	C	D	
2.10		130	60	1510	C	D	
2.11		100	60	660	A	B	
2.12		100	60	700	A	B	
2.13		90	60	830	C	D	

LL. Merkir Ø 100 mm. loftrás út úr vegg lokað að utan með veðurrist.

GRUNNMYND NEDRI HÆÐ - MKV 1:50

Samþykkt þann  
04 OKT. 2000  
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði  
E.h. Sigurbjartur Halldórsson

SUÐURHOLT 9 HAFNARFIRÐI.  
HITALÖGN OG VATNSLÖGN GRUNNMYND NEDRI HÆÐ.  
JÚLÍ. 1999. MKV. 1:50.

Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107

Sigurður Sigurðsson 021146-2349 S - 566-6613

BR 1 APR. 2000

**ABS** teiknistofa S - 566-6613, 567-5107. Nr. 14