

OFNASKRÁR

NR OFNS	REIKNAD VARMATAP WOTT	HAMARKS HED mm	LENGD mm	VALDIR OFNAR	STOTAR
001	670	700	1500		CD
002	670	700	1500		CD
003	670	700	1500		CD
004	810	700	1500		AB
005	820	700	800		BC
006	1325	550	2200		AB
007	1340	700	1500		AB
008	520	550	700		CD
009	440	550	700		CD
010	1030	550	1850		AD
011	2100	400	2550		BC
012	2410	400	1850		CD
013	1660	550	1850		BC
014	400	550	600		AB
015	300	550	1000		CD
016	2510	700	2000		AB
017	2130	700	2000		CD
018	2130	700	2000		CD
019	2130	700	2000		CD
020	2510	700	2000		AB
021	640	500	500		AB
022	640	500	500		CD
023	1650	700	1200		CD
024	1110	700	1400		AD
025	1080	700	1400		AD
026	1150	700	1400		CD
027	1320	700	700		CD
028	1320	700	700		CD
029	955	700	1400		AB
030	955	700	1400		AC
031	1300	700	1400		AB
032	1320	700	700		CD
033	1320	700	700		CD
034	640	500	500		AB
035	640	500	500		CD
036	1650	700	1200		AB
037	300	550	1000		CD
038	840	700	500		AB
039	1145	550	1850		AD
040	1310	400	2800		AD
041	1310	550	1500		AB
042	3050	700	2000		AB
043	3050	700	2000		CD
	56530				

NR OFNS	REIKNAD VARMATAP WOTT	HAMARKS HED mm	LENGD mm	VALDIR OFNAR	STOTAR
101	1115	550	1850		CD
102	2045	550	1850		AB
103	1000	550	1500		CD
104	1765	400	2850		AD
105	1135	550	1850		BC
106	655	700	500		AB
107	640	500	500		AB
108	640	500	500		CD
109	2300	700	1500		CD
110	860	550	1850		AD
111	1480	550	1700		BC
112	570	700	1500		CD
113	1040	550	1850		AD
114	2150	400	2550		BC
115	860	550	1850		BC
116	500	700	500		CD
117	1040	700	1500		CD
118	1385	400	1900		CD
119	1135	400	1650		AB
120	1300	550	1850		AD
121	900	550	1850		BC
122	1450	200	2200		CD
123	2300	700	1500		CD
124	1360	550	1850		AB
125	1040	700	1500		CD
126	2555	400	3100		BC
127	570	700	700		AB
128	710	550	1850		CD
129	710	550	1850		BC
130	710	550	1850		AB
131	570	700	700		CD
132	2555	400	3100		AD
133	1040	700	1500		AB
134	1360	550	1850		CD
135	710	550	1850		AD
136	1450	200	2200		CD
137	2300	700	1500		AB
138	1115	550	1850		AD
139	560	700	700		AB
140	970	550	1850		AD
141	1365	400	2800		BC
142	2045	550	1700		CD
143	450	600	1500		AB
	53010				


NR OFNS	REIKNAD VARMATAP WOTT	HAMARKS HED mm	LENGD mm	VALDIR OFNAR	STOTAR
201	1825	550	1850		AB
202	780	700	1500		CD
203	1360	400	2850		AD
204	970	550	1850		BC
205	560	700	500		AB
206	900	550	1850		CD
207	1450	200	2200		CD
208	1290	550	1700		BC
209	660	700	1500		CD
210	1040	550	1850		AD
211	2150	400	2550		BC
212	710	550	1850		AD
213	710	550	1850		BC
214	500	700	500		CD
215	1040	700	1500		CD
216	1305	400	1900		CD
217	1135	400	1650		AB
218	1075	550	1850		AD
219	710	550	1850		BC
220	1450	200	2200		CD
221	1360	550	2400		AB
222	1040	700	1500		CD
223	2040	400	3100		BC
224	500	700	700		AB
225	710	550	1850		CD
226	710	550	1850		BC
227	710	550	1850		AB
228	2040	400	3100		AD
229	1040	700	1500		AB
230	500	700	700		CD
231	1360	550	2400		CD
232	710	550	1850		AD
233	1450	200	2200		CD
234	900	550	1850		AD
235	560	700	700		AB
236	970	550	1850		AD
237	1965	400	2800		BC
238	1825	550	1700		CD
239	42 350	800	1000		CD

NR OFNS	REIKNAD VARMATAP WOTT	HAMARKS HED mm	LENGD mm	VALDIR OFNAR	STOTAR
301	2050	550	1850		AB
302	780	700	1500		CD
303	1530	400	2850		AD
304	1140	550	1850		BC
305	560	700	500		AB
306	900	550	1850		CD
307	1450	200	2200		CD
308	1490	550	1700		BC
309	560	700	1500		CD
310	1150	550	1850		AD
311	2350	400	2550		BC
312	830	550	1850		AD
313	830	550	1850		BC
314	500	700	500		CD
315	1175	700	1500		CD
316	1410	400	1900		AD
317	1245	400	1650		AB
318	1150	550	1850		AD
319	830	550	1850		BC
320	1450	200	2200		CD
321	1520	550	2400		AB
322	1175	700	1500		CD
323	2260	400	3100		BC
324	500	700	700		CD
325	840	550	1850		AB
326	840	550	1850		BC
327	840	550	1850		AB
328	2260	400	3100		AD
329	1175	700	1500		AB
330	500	700	700		CD
331	1520	550	2400		CD
332	840	550	1850		AD
333	1450	200	2200		CD
334	1010	550	1850		AD
335	560	700	700		AB
336	1140	550	1850		AD
337	2130	400	2800		BC
338	2050	550	1700		CD
339	340	600	1000		CD
	46330				

NR OFNS	REIKNAD VARMATAP WOTT	HAMARKS HED mm	LENGD mm	VALDIR OFNAR	STOTAR
401	1090	550	1800		AD
402	1090	550	1800		BC
403	760	700	1500		CD
404	520	400	1400		AB
405	900	700	700		AB
406	2165	700	1500		CD
407	1450	200	2200		CD
408	815	550	1700		AD
409	815	550	1700		BC
410	400	700	500		AB
411	400	700	500		AB
412	550	550	300		CD
413	805	550	1800		AD
414	625	550	1400		AB
415	805	550	800		CD
416	655	550	1700		AD
417	775	550	1700		BC
418	450	700	500		CD
419	775	550	1900		AD
420	525	550	1300		BC
421	780	550	800		AB
422	690	550	900		CD
423	690	550	900		CD
424	780	550	800		AB
425	950	550	1700		AD
426	1385	550	2500		BC
427	1300	400	1500		AD
428	740	550	700		AB
429	1145	550	900		CD
430	1145	550	900		AB
431	740	550	700		CD
432	1300	400	1500		AD
433	1385	550	2500		AD
434	950	550	1700		BC
435	1190	550	700		CD
436	780	700	700		CD
437	370	550	800		CD
438	700	550	2100		AD
439	560	550	900		AD
440	560	550	800		AB
441	805	550	1900		BC
442	805	550	1900		BC
	36120				

SKÝRINGAR

Hitakerfi:
 Pipur skulu vera léttiregnar svartar stálpipur samkvæmt Din 2440.
 Pipur skal einangra með 20 mm glerullarhólkum og varfar með plastdúk eða samsvarandi frágang.
 Allar ofnatengingar eru 10 mm.
 Við útreikninga á ofnastæðum skal reikna með delta t=40 gráður.
 Ofnar skulu vera í samræmi við íst.69.1.minnsta efnisþykkt 1,2 mm og þrýstipól 8 atn.
 Allir ofnlokar skulu vera DANFOSS FJVR 10 bakrásarlokar eða samsvarandi.
 A öllum ofnum skal vera stíllit og loftskrúfa.
 Kerfið skal þrýstireynt með 8 atn þrýstingi.
 Neyslakerfi:
 Pipur skulu vera galvanhúðaðar samkvæmt Din 2440.
 Pipur skal einangra með 20 mm glerullarhólkum og varfar með plastdúk eða samsvarandi frágang.
 A enda lagna og hliðargreina sem merktar eru LP skal setja 300 mm langa loftþúða með þvermáli 32 mm.
 Kerfið skal þrýstireynt með 10 atn þrýstingi.
 Gólfniðurföll:
 Gólfniðurföll í íbúðum eru tengd handlaugum eða skolvöskum.
 Þvottavél/þoppvottavél:
 Í íbúðum sem hafa ekki sér þvottaherbergi eru stútar (tú) við tengingu handlauga sem hægt er að tengja við krana fyrir þvottavélir. Samskonar stútar eru við eldhúsvaska fyrir uppþvottavélir.
 Elning skal vera möguleik á tengingu frírennslis við vaska.



SUDURHVAMMUR 5-7-9, HAFNARFIRÐI			
A	II.1188 OFNAR NR. 143,239,339	BG	GRT
BR NR	BREITING		
Verkfræðistofa Stefáns og Björns s.f. CONSULTING ENGINEERS		HITA- OG PRIFALÖGN OFNASKRÁR SKÝRINGAR.	
REKJANIKURVEGJÓSS HAFNARFIRÐI - S.M.91 651340	AB	GRT	B.G.
ENGS	06.10.88	Björn Guðjónsson	
			L22