



GRUNNMYND M 1 : 100

**BYGGINGARLÝSING:**

**SÖKKLAR:**

Sökkjar eru steinsteyptir á fyllingu, sjá teikn. verkfræðings. Einangra skal niður á sökkulveggi 50 cm að innanverðu með 75 mm frauðplasti.

**BOTNPLATA:**

Botnplata er steinsteypt ofan á þjappaða fyllingu, sjá teikn. verkfræðings. Undir plötuna skal einangra með 75 mm þéttpressuðu frauðplasti. Plöturarnar verða vélþússaðar.

**ÚTVEGGIR:**

Útveggir verða steinsteyptir 18 cm veggir, einangraðir að utan með 100 mm steinull og klæddir með sléttu "steni". Að innan verða veggirnir þússaðir.

**ÞAK:**

Þak er hefðbundið léttbyggt þak. Þakið verður borið uppi af stálbitum, 50 x 225 mm sperrur ofan á þær og klætt með 25 x 150 mm klæðningu, pappa og lituðu bárustáli. Þakið verður einangrað með 200 mm steinull, rakavarnalag og klæðning í flokki II. Þakið skal lofta út með 32 mm loftrörum c/c 30 cm, sjá sérteikn. af þakkanti.

**GLUGGAR:**

Glugga skal smíða úr B-gagnfúavörðu timbri. Gler skal vera tvöfalt k-gler.

**EINANGRUNARGILDI:**

Botnplata	0,3 W/m <sup>2</sup> K
Steyptir veggir	0,4 W/m <sup>2</sup> K
Gluggar	2,0 W/m <sup>2</sup> K
Hurðir	3,0 W/m <sup>2</sup> K
Þak	0,2 W/m <sup>2</sup> K

Húsið skal að öllu leyti byggt í samræmi við gildandi reglugerðir. Loftræsa skal öll gluggalaus rými. Reykskynjurum í húsið skal komið fyrir í samræmi við reglugerðir.

**Breytt í júní 2001:**

Tveir gluggar á norð-vestur hlið í bílskúr teknir burt og tveir minni settir í staðinn. Hurð sett í bílskúr. Stórum glugga í baði breytt í tvo minni.

ÞRASTARÁS 23, HAFNARF. GRUNNMYND

VERK. NR. 240

DAGS: 22.11.2000

MÁL. 1:100

TEIKN. NR. 02

BREYTT. 28-06-2001

JÓN GUÐMUNDSSON  
VINNUSTOFA. SKÚLAGÖTU 63

ARKITEKT

Jón Guðmundsson  
SÍMI 552 5055

310681  
3296