



RÚMMYND - HITALAGNA * 1:50

| ofn ... Staðsetn. | Hitabörf kcal/h | Lengd MM | m. Hæð MM | tenging. |
|-------------------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 101 ANDD | 500 | 900 | 600 | CD |
| 102 VS | 300 | 700 | 600 | CS |
| 103 ÞVOTTUR/G | 400 | 900 | 600 | CD |
| 104 BORÐSTCFA | 930 | 800 | 600 | CD |
| 105 BORÐSTCFA | 1050 | 1300 | 200 | AD |
| 106 STCFA | 1390 | 2300 | 200 | AD |
| 107 BÍLG | 1430 | 2000 | 600 | BC |
| 201 BAÐ | 500 | 900 | 600 | AB |
| 202 HERB | 1240 | 1300 | 600 | CD |
| 203 HERB | 1130 | 1300 | 600 | AB |
| 204 ÞVOTTUR/G | 400 | 900 | 600 | CD |
| 205 FJÖLSK | 370 | 800 | 600 | CD |
| 206 FJÖLSK | 1000 | 1300 | 200 | AD |
| 207 HJÓN | 1020 | 1300 | 600 | AD |
| SAMTALS | | 12230 | | |

ÁÐUR EN OFNAR ERU PANTADIR SKULU ARKITEKT OG TÆKNIFRÆÐINGUR YFIRFARA OFNATILBOÐID.
 STÆRD OFNA SKAL VERA SEM NÆST:
 HÆÐ = 20 SM LÆGRI EN HÆÐ FRÁ GÓLFU OG UPPÍ SÓLBEEKK
 LENGÐ = 10 - 15 SM STYTTRI EN GLUGGABREYDD

| | | | |
|-----|-------|----------|-------|
| | | | |
| BR. | DAGS. | EDLI BR. | SIGN. |

TINNIBER 8
 HAFNARFIRÐI

RÚMMYND - HITALAGNA

MKV * 1:50

DAGS. MAI 94

VERK NR. 9417

TEIKN NR. 2-05

HANNAÐ

TEIKNAD GK

YFIRFARID

TÆKNIJÓNUSTA
 SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR HF

STRANDGÖTU 11 - 220 HAFNARFJÓRÐUR - Sími 54255 - FAX 652875