

# HITALÖGN OFNASKRÁ

Staður	Öfn nr.	Varmatap (kcal/h)	Mesta lengd (cm)	Mesta hæð (cm)	Valin ofna-gerð	Valin lengd (cm)	Valin hitaafk. (kcal/h)	Tenging	Stútar (mm)	Hæð frá endanlegu gólfi (cm)	Ofnlokar Gerð
Kjallari	Tómst. herb.	0.1. 1540	450	115	VKM 56	270	1645	CD	10	10	FJVR
	Leikstofa	0.2. 830	160	115	VKM 56	140	860	AB	10	10	FJVR
	Hjól og vagn.	0.3. 1150	200	100	VKM 56	130	795	AB	10	10	FJVR
		0.4.	100		VKM 56	80	490	AB	10	10	FJVR
	Geymsla	0.5. 460	50	50	VKM 42	90	440	AB	10	10	FJVR
	Geymsla	0.6. 460	50	50	VKM 42	90	440	AB	10	10	FJVR
	Geymsla	0.7. 460	50	50	VKM 42	90	440	AB	10	10	FJVR
Stigahús	Kjallarag.	0.8. 3820	210	80	VKM 56/2	200	2180	AB	10	10	FJVR
	Stigapallur	2.1.	80		VKM 56/2	80	870	AB	10	8	FJVR
	Stigapallur	2.2.	80		VKM 56/2	80	870	CD	10	8	FJVR
	Hjónaherb.	1.1. 940	250	115	VKL 56	200	1020	AB	10	8	FJVR
	Herbergi	1.2. 795	180	56	VKL 56	160	820	CD	10	8	FJVR
	Herbergi	1.3. 795	140	56	VKM 56	140	850	AB	10	8	FJVR
	Vinnuherb.	1.4. 1175	260	56	VKL 56	240	1220	AB	10	8	FJVR
	Bað	1.5. 300	60	1050-33H	50	400	10	10	15	8	RAVL 15/6
	Stofa	1.6. 2680	240	56	VKM 56/2	240	2630	AB	10	8	FJVR
	Borðstofa	1.7. 1165	250	56	VKL 56	240	1220	AB	10	8	FJVR
Eldhús	1.8. 2330	250	VKM 56/2	220	2400	AB	10	10	8	FJVR	
Snyrtling	1.9. 110	60	35	V 35	60	150	AB	10	10	FJVR	
Þvottahús	1.10. 300	80	VKL 56	70	350	AB	10	10	10	FJVR	
Ibúð 01.01.	Hjónaherb.	1.11. 1100	270	56	VKL 56	220	1125	AB	10	8	FJVR
	Herbergi	1.12. 600	130	56	VKL 56	120	610	AB	10	8	FJVR
	Herbergi	1.13. 800	180	56	VKL 56	160	815	AB	10	8	FJVR
	Þvottahús	1.14. 190	60	V 49	60	195	AB	10	10	FJVR	
	Bað	1.15. 240	60	1050-33H	50	400	10	10	10	FJVR	
	Stofa	1.16. 3265	300	56	VKM 56	300	1845	AB	10	8	RAVL 10/6
	Borðstofa	1.17. 1265	170	56	VKM 56/2	170	1850	AB	10	8	RAVL 10/6
	Borðrókur	1.18. 1265	100	20	C21	100	445	AB	10	6	FJVR
	Borðrókur	1.19. 1265	100	20	C21	100	445	CD	10	6	FJVR
	Anddyri	1.20. 1135	160	VKM 56	160	985	AB	10	10	10	FJVR
2. hæð 02.01.	Eldh./borðst.	2.3. 2250	190	56	VK 56/2	190	2155	CD	10	8	FJVR
	Herbergi	2.4. 740	140	56	VKM 56	130	795	AB	10	8	FJVR
	Hjónaherb.	2.5. 1265	260	56	VKL 56	250	1280	AB	10	8	FJVR
	Stofa	2.6. 2760	240	56	VKM 56/2	240	2630	AB	15	8	RAVL 15/6
	Bað	2.7. 350	60	1050-33H	50	400	10	10	10	FJVR	
	Svefnherb.	2.8. 1120	260	56	VKL 56	230	1175	AB	10	8	FJVR
	Stofa	2.9. 2650	260	56	VKL 56/2	240	2185	AB	15	8	RAVL 15/6
Ibúð 02.02.	Borðrókur	2.10. 1555	110	56	VKM 56	100	615	CD	10	8	FJVR
	Bað	2.11. 300	70	VKM 35	70	300	CD	10	10	FJVR	
	Hjónaherb.	2.12. 1370	180	56	VKL 56/2	160	1455	AB	10	8	FJVR
	Herbergi	2.13. 760	130	56	VKM 56	130	790	AB	10	8	FJVR
	Herbergi	2.14. 975	180	56	VKM 56	160	980	AB	10	8	FJVR
Ibúð 02.03.	Þvottahús	2.15. 240	60	VKL 49	60	280	AB	10	8	FJVR	
	Bað	2.16. 300	60	1050-33H	50	400	10	10	10	FJVR	
	Stofa	2.17. 3980	300	56	VKM 56/2	280	3050	AB	15	8	RAVL 15/6
	Borðstofa	2.18. 1555	170	56	VKM 56/2	150	1635	AB	10	8	RAVL 10/6
	Borðrókur	2.19. 1555	100	30	C 28	100	530	AB	10	6	FJVR
	Borðrókur	2.20. 1555	100	30	C 28	100	530	CD	10	6	FJVR

Σ: 49990 kcal/h

Kjallari

Stigahús

1. hæð

Ibúð

01.01.

Ibúð

01.02.

2. hæð

Ibúð

02.01.

Ibúð

02.02.

Ibúð

02.03.

TEKNIstofan  
ÓÐINSTORGI

VÍFILL ODDSSON

VERKFRÆÐINGUR FVFI  
VERKFRÆÐINGUR FVFI

ÓÐINGSGÖTU 7 - REYKJAVÍK - Sími 16177

VERKEFNI TRADARBERG 1 HAFNARFIRDI

HEITI HITALÖGN: OFNASKRÁ

M. K.S.G.  
T. K.S.G.  
R. K.S.G.  
DAGS. JÚLÍ '90

NR.

559.4. 2

