



RÝMI	Nr. ofns	Útreiknuð orkuþörf [W]	Mesta ofnhæð	Mesta ofnlengd	Valinn ofn Afköst [W]	Stútar	Lokar
Hjón	101	1.188 W	600	1100		C-D	TÚR
Herbergi A	102	953 W	600	1000		A-B	TÚR
Herbergi B	103	1.771 W	600	1400		A-B	TÚR
Herbergi B	104		600	1100		A-B	TÚR
Bað	105	440 W	600	1160		A-B	TÚR
Þvottur	106	366 W	600	700		A-B	TÚR
Stofa	107	1.682 W	280	1225		C-D	TÚR
Stofa	108	3.056 W	280	2180		C-D	TÚR
Stofa	109	1421 W	700	900		C-D	TÚR
Anddyri	110	608 W	600	900		C-D	RETÚR
Bílskúr	111	1.829 W	600	1400		A-B	RETÚR
Geymsla	112	366 W	500	700		A-B	TÚR

Reiknuð varmaþörf alls:

7.521 W

Samþykkt þann  
20 FEB 2001

Byggingafrulltrúinn V. Hamarfríði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

**VEKTOR**  
- hönnun og ráðgjöf -  
Nýbýlavegi 6, 200 Kópavogi.

Teikn. nr. Tívisun & teikningu  
Samþykkt *Sigurbjartur Halldórsson*

Sigurður Halsteinnsson  
Byggingafrulltrúinn V. Hamarfríði  
Sími: 554-6650 Fax: 554-6668

Byggingafrulltrúinn V. Hamarfríði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

**PRASTARÁS 41, HAFNARFIRÐI**  
OFNA-OG NEYSLUVATNSLAGNIR  
RÚMMYND

Harnað HJ Talsmað HJ  
Dagsetning 09.02.01 Verk nr. A-00-11-24 Málsvaði 1/50 Teikn. nr. L-05