## Grunnmynd sökkuls

mkv. 1:50

30800

13800

K10 c/c 25

Þ=150

24.47

þensluskil plötu

24.47

A 01|01

A 0201

A 01|01

A 01|01

A 0201

#K10 c/c 250

150

50mm polystyren einangrun

Eldri sökkull

Sagað í plötu d40mm strax og hægt er

150

þríhyrningslisti 50mm hár

Steypa: Öll steypa skal uppfylla kröfur ÍST14 og ÍST10 svo og eftirfarandi:
Útisteypa : VS<0,5
Sementsmagn>300 kg/m3
Fjarlægðarstuðull lofts < 0,25 mm
Loft : 5-6 %
Styrkleiki : S 250

Steypust.stál: K10 og K12 skulu vera úr KS40 en Þ6 skulu lykkjur vera úr suðuhæfu KS40. K16 og stærri járn skulu vera úr KS40.

| Breyting nr. | Lýsing breytinga | Dags breytt | Undirrit. | Yfirfarið |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

HAFNARFJARÐARBÆR
BYGGINGARFULLTRÚI

TEIKNISTOFAN NÝBÝLI
Nýbýlavegur 22 200 Kópavogur
Sími 554-0098 Kt. 180449.4699

| Tilvís | Magn | Undirritun: Sigurður Ingi | | Verk nr. 304. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hannað af Sigurður Ingi | Yfirfarið af | Samþykkt af | Skráarnafn J01 | Dags 15.07.99 | Kvarði 1:50/20 |

TRÖNUHRAUN 3 HAFNARF.
JÁRNBENT STEYPA:

UNDIRSTÖÐUR – BOTNPLATA

| 2.1 | Útgáfa 0 | Blað 1/1 |
|---|---|---|