Hvíld
Leikstofa
Geymsla
Snyrting
Leikstofa
Leikstofa
61 fatahólf
Leikstofa
Purrkskápar
Leikstofa
Snyrting
Geymsla
Leikstofa
Hvíld
Tenglarenna
Skólastjóri
Geymsla
Salur
Ø32mm pl.p. f. lögn að Áhaldahúsi, GR.39, m/1stk. flúrlampa, rofa og tengli. Sjá nánar tnr.nr.5
Gegnumdráttarbrunnur
Ø32mm pl.p. f. Garðlýsingu, GR.38. Sjá nánar tnr.nr.5
LJÓSNEMI H=efst á vegg
GR.40
2xØ32mm pl.p.
Salerni
Starfsfólk
TAFLA 1200x1000mm
SÍMSTÖÐ GR.34
Hraðavalrofi f. bakblásara, í töflu.
Salerni
Ræsting
Að bakblásara
Geymsla
Dós bak við rennu
Útsog upp úr baki fyrir eldhúshöf
H=Sjá sérteikn. arkitekts
Ø20mm Lögn í gólfi GR.22
Eldhús
Sýnikennsla
Dós f. ljós í höf
Katlaklefi
Pressa H=v/loft
Geymsla
16A
3x16A H=40
3x32A
5x4° Ø20mm
Hraðavalrofi f. útsogsbl. h=160
h=90
5x2,5°
GR.30 H=20
Listastofa
Setustofa
Vinna
Dós bak við rennu
Innitak
Að vatnsinntaki
Tengibox fyrir sökkuljarðskaut
10 rofa kassi
SÖKKULJARÐSKAUT Sjá sérmyndir
Ø32mm pl.p. f. Garðlýsingu GR.38
Ø32mm pl.p. Að rakaþéttum dósum í sorp/vagnageymslu
Ø75mm pl.p. INNTAK R.H. Að lóðarmörkum
Að lóðarmörkum
Rakaþétt dós f. jólatrésseríu
Rakaþétt dós f. jólatrésseríu
Rakaþétt dós f. jólatrésseríu
Ø32mm pl.p.
Ø32mm pl.p.
Vagnar
Sorp
Hvíld
61 fatahólf
Geymsla
Leikstofa
Leikstofa
Snyrting
Leikstofa
Stuðningskennsla

LAGNIR SÉU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5°.
HÆÐ Á TENGLUM SÉ 110sm
HÆÐ Á ROFUM SÉ 110sm
HÆÐ Á ÚTILJÓSUM SÉ 190sm
HÆÐ Á "ÚT"-LJÓSUM SÉ YFIR DYRUM

Nema annars sé getið

MKV. 1:50
0 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m

ÚTG.	DAGS.		TEIKN.	HANNAÐ	SAMÞYKKT
B	98-03-26	FULLNAÐARTEIKNING	S.Æ.	T.S.	
A	97-05-02	ÚTBOÐSTEIKNING	S.Æ.	T.S.	

Framk. Sveitarfj. 220176-2439

LEIKSKÓLI VIÐ ÚTHLÍÐ
RAFLÖGN

TERA s/f
RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
RÖGNVALDUR HELLERSEN RAFMAGNSTÆKNIFR. SÍMI 568 7358
TRAUSTI SVEINBJÖRNSSON RAFMAGNSIÐNFR. SÍMI 568 2390

GRUNNMYN
MKV. 1:50
TEIKN.NR. 2
SÍÐASTA TNR.
TNR. 2 AF 5
ÚTG. B
GEYMSLUNR. 24-142