



SPENNUÖFNUN
HEITA- OG KALDAVATNSINNITAKS

ADALTAFLA T1
HxBxD=650x550x215mm

SÖKKULSKAUT

- SKÝRINGAR:
- ⊠ ELECTRONISKUR SPENNIR 230/12V 20..70W.
 - ⊗ HALOGEN LJÓS 20W/12V. STRENGUR FRÁ SPENNI AD LJÓSI SÉ HITAPOLINN 160 GRÁÐUR Á CELCIUS, RAUDUR SILFLEX -SIHF 2x0,75mm².
 - LJÓSDEYFIR 315W MED INNBYGGDUM ROFA.

Kvarði	Breyting D				Breyting C		Breyting B		Breyting A		Verkheiti VALLARBYGGD 10, HAFNARFIRDI	Verkhluti LÁGSPENNA 1. HÆÐ
	Breyting H				Breyting G		Breyting F		Breyting E			
20207.dwg,DWG 22-11-98 14:13											Teikninganúmer 20207	Blað nr. 3 NÆSTA 4
1:50												
cm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17											Teiknunar ASGEIR A.	Dags. NOV. '98
8 7 6 5 4 3 2 1												
					Hannað ASGEIR A.		Teiknað ASGEIR A.		Yfirfarið ASGEIR A.		Samb. ASGEIR A.	Teikninganúmer 20207
									Asgeir Arnbjörnsson		Rafteknir s-5554123 Hjallabraut 17, Hafnarfirði	Blað nr. 3 NÆSTA 4