

Undirskrift hönnunarstjóra:

SKÝRINGAR:

- Sjá almennar skýringar á skýringablaði P100
- Allar málsetningar eru í mm.
- Málsetningar skal samræma við málsetningar á arkitektateikningum.
- Kótar á lögnum er í rennslisbotni og eru gefnir upp í metrum.
- Setja skal stokka a.m.k. 20x20 í sökkul fyrir frárennslislagnir. Neðri brún á stökk skal vera 3-4 cm fyrir neðan uppgefin kóta á lögnum sem fer í gegnum sökkul. stökkur fyrir inntök skal vera a.m.k 400x500mm.
- Undir öllum lögnum skal vera a.m.k. 250mm vel þjappað sandlag.
- Þakniðurföll skal staðsetja samkvæmt teikningum arkitekts.

Helstu tákn:

- | | |
|-----|--------------------------|
| GK | Gólfkóti |
| GN | Gólfniðurfall |
| GNL | Niðurfall með lyktarlöku |
| GNG | Gegnumstreymisniðurfall |
| EV | Eldhúsvaskur |
| UV | Uppþvottavél |
| PV | Þvottavél |
| HL | Handlaug |
| BK | Baðkar |
| ST | Sturta |
| ÚST | Útisturta |
| VS | Vatnssalerni |
| GH | Bakrennslí hitaveitu |
| BK | Hæð á brunnbotni |
| YMP | Yfir milliþötu |
| UMP | Undir milliþötu |
| MT | Möguleg tenging síðar |
| HR | Hreinsistútur |

5		
4		
3		
2	Grjótsvelg bætt við og kótar uppfærðir	24.9.24
Útgáfa:		Dags:
Íbúðarhús		
Virkisás 15, Hafnarfirdi		
Pípulagnir		Hannað: GSS
Frárennslislagnir og loftræsing		Mkv: 1:50
Grunnmynd		Stærð: A1
		Dags: 18.1.2024
Undirskrift hönnuðar: Guðni Sigurbjörn Sigurðsson Kt: 250582-4479		
RISS VERKFRÆDISTOFA		Teikning nr: P101
Hafnargata 90, 230 Reykjaneshar / 421-3550 / www.riss.is		Útgáfa nr: 2
HÖNNUÐUR ÁSKILUR SÉR ALLAN RÉTT Á TEIKNINGUM - FÖLDFOLDUN ER HÁÐ SKRIFLEGU SAMÞYKKI		