



RÚMMYND - HITALAGNA * 1:50

ofn nr.	Staðsetn.	Hitaþörf kcal/h	Lengd MM	m. Hæð MM	tenging.
101	ANDD	500	900	600	CD
102	VS	300	700	600	CD
104	BORÐSTOFA	1030	1.800	200	BC
105	STOFA	1.680	2.800	200	BC
105a	STOFA	460	800	200	CD
106	BÍLG	1.900	2.000	600	BC
201	BAD	700	900	600	AB
202	HERB	1.370	1.800	600	CD
203	HERB	1.190	1.800	600	AB
204	ÞVOTTUR / G	300	900	600	CD
205	FJÖLSK	1.590	1.800	200	AD
206	HJÓN	1.300	1.800	600	AD
SAMTALS		12.820			

ÁÐUR EN OFNAR ERU PANTADIR SKULU ARKITEKT OG TÆKNIFRÆÐINGUR YFIRFARA OFNATILBODIÐ.
 STÆRD OFNA SKAL VERA SEM NÆST:
 HÆÐ = 20 SM LÆGRI EN HÆÐ FRÁ GÓLFI OG UPPI SÓLBEEKK
 LENGÐ = 10 - 15 SM STYTTRI EN GLUGGABREYDD

01	MAI '99	OFN 103 BURT	GH
BR.	DAGS.	EDLI BR.	SIGN.

VÖRDUBERG 12
 HAFNARFIRÐI

RÚMMYND - HITALAGNA

MKV. * 1:50
 DAGS. JÚNÍ '94
 VERK NR. 9426
 TEIKN NR. 2-05
 HANNAD
 TEIKNAD GH
 YFIRFARIÐ



GP TÆKNIJÓNUSTA
 SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR HF