



RÚMMYND - HITALAGNA * 1:50

Örn	Staðsetn.	Hitaþörf kcal/h	Lengd MM	m. Hæð MM	Þenging
101	ANDD	500	900	600	CD
102	V/S	700	700	600	AB
103	ÞVOTTUR/G	400	900	600	CD
104	BORÐSTOFA	330	800	600	CD
105	BORÐSTOFA	1050	1300	200	AD
106	STOFA	1390	2300	200	AD
107	BÍLG	1100	2000	600	BC
201	BAD	500	900	600	AB
202	HERB	1240	1300	600	CD
203	HERB	1190	1300	600	AB
204	ÞVOTTUR/G	400	900	600	CD
205	FJÓLSK	370	800	600	CD
206	FJÓLSK	1000	1300	200	AD
207	HJÓN	1020	1300	600	AD
SAMTALS			12290		

ÁÐUR EN OFNAR ERU PANTADIR SKULU ARKITEKT OG TÆKNIFRÆÐINGUR YFIRFARA OFNATILBOÐIÐ.
 STÆRD OFNA SKAL VERA SEM NÆST.
 HÆÐ = 20 SM LÆGRI EN HÆÐ FRÁ CÓLFI OG UPPÍ SÓLBEEKK
 LENGÐ = 10 - 15 SM STYTTRI EN GLUCCABREYDD

BR.	DAGS	EÐLI BR.	SIGN.
VÖRDUBERG 8 HAFNARFIRÐI RÚMMYND - HITALAGNA			
MNU * 1:50			
DAGS JÚLÍ '94			
VERK NR. 9424			
TEIKN NR. 2-05			
HANNAÐ			
TEIKNAD GK			
YFIRFARIÐ			
STRANDGÖTU 11 - 220 HAFNARFJÖRÐUR - Sími 54255 - FAX 652475			