


Grunnmynd 1:100

**Blásaralisti** Delta t = 40° C

Rými nr.	Nafn á rými	Valin hitagjafi	Reiknað hitatap í wöttum	Fjöldi hitagjafa í rými	Valin ofn/blásari	Valin blásari hæð í mm	Valin blásari lengd í mm	Afköst alls í wöttum	Tengingar
100	Svæði nr. 1	Blásari	211,981	12	Helios 4 5h43	648	648	264,000	a - c
<b>Reiknað hitatap alls í wött.</b>			<b>211,981</b>					<b>Afköst alls wött/klst = 264,000</b>	



**OFNATAFLA:** Delta t = 40° C

Rými nr.	Nafn á rými	Valin hitagjafi	Reiknað hitatap í wöttum	Fjöldi hitagjafa í rými	Valin ofn/blásari	Valin ofn hæð í mm	Valin ofn lengd í mm	Afköst alls í wöttum	Tengingar
317	Snyrtng	Þiloñ	734	1	Brugman	600	600	734	b - d
318	Kaffstofa	Þiloñ	2.203	1	Brugman	600	1800	2.203	b - d
<b>Reiknað hitatap alls í wött.</b>			<b>2,937</b>					<b>Afköst alls wött/klst = 2,937</b>	

Skýringar sjá teikningu 3.18

<b>Eurostál ehf</b> Sundabraut 5, 104 Reykjavík Símar: 517 0335 / 618 3300, email: kjartan@eurostal.is Breytt: 15.04.2024		Verkheiti:	Selthella 1. Hafnarfirði	Kvarði:	1 / 100
		Teikning:	Svæði 1. Hitalagnir, rúmmynd	Teikn. nr.:	3.05
Teiknað:	KR	Dags:	10.12.20202	Verk nr.:	Kjartan Rafnsson, kt. 220850 - 2189