



C
0613

Snið
Mkv. 1:20

Kastventill t.d. HF-630
Fró Lindab eða sambæril.

Þakblásari t.d. DHV-315-4
Frá Dantop eða sambæril.

Safnbox
600x700x500
með 50mm
hlj.ein.

50mm ein.
með rakavörn

KERFI 4

KERFI 1
Samstæða 1B

Tæknirým

Gangur

Toluvur

500 m³/h
PCA-200+DRZ

450 m³/h
MTL+STB-2-2000

		LAGNATÆKNI		0 0,5 1 Mkv. 1:20		EINSETNING ENGIDALSSKÓLA - Viðbygging	
		HÖNNUNAR OG RÁÐGJAFARSTOFA				LOFTRESTING SKURDUR I BYGGINGU	
		HAMRABORG 12 200 KÓPAVOGUR		Samp: <i>[Signature]</i>		Kvart: 1:20	
		Sími: 564 5252 Fax: 564 5251		Kennitala: 30451-2655		Hönnun: ÁHS/FSK	
		Netfang: lagnotak@islandia.is				Dag: 12 febr. 1999	
Nr. Dags. Breyting		M				Teknað: ÁHS	
						Verk nr.: 188	
						Skjal nr.: 188 loftresting.mld	

12 febr. 1999
VINNUTÆKNI
L. 13