13,60 Ø 110 PVC 10‰ 13,45

13,75 Ø 110 PVC 10‰ 13,90

HL/GNF VS VS HL/GNF 13,54 55 SV/GNF SV/GNF 187 VS VS 412 HL/GNF HL/GNF 491 530 SV SV 171

13,84

Inntak Vatn Ø50 PEH
í íþróttarróri Ø75 PVC

Bakrennsli
Hitaveitu Ø50 PEH

Ø 110 PVC 10‰ Ø 110 PVC 20‰

14,30

NF

13,57 13,50 13,67

13,50 13,33 Ø 110 PEH 15‰ Ø 110 PEH 15‰ 13,67 13,43 13,41 13,41 Ø 110 PEH 15‰ Ø 110 PEH 10‰ 13,67 13,50 13,79 Ø 110 PEH 15‰ Ø 110 PEH 10‰ 13,75 13,79

13,39 13,39

Möguleg staðsetning olíugildru
í tilfelli mengandi starfsemi

NF m. sandfangi Ø 110 PEH 10‰ 12,60 NF m. sandfangi Ø 110 PEH 10‰ NF m. sandfangi 12,96 NF m. sandfangi

Ø 150 PEH 20‰ Ø 110 PEH 35‰

Inntak Vatn Ø50 PEH
í íþróttarróri Ø75 PVC

12,82 NF m. sandfangi

Grunnlagnir, Grunnmynd, 1:100

Fr = 12,85
Fs = 12,45

Tákn fyrir lagnir

- Skolplögn
- Regnvatnslögn
- Jarðvatnslögn
- Jarðvatns+Regnvatnslögn
- Neysluvatn
- Bakrennsli Hitavatu

VS Vatnssalerni
HL Handlaug
BK Baðkar
SB Steypibað
EV Eldúsvaskur
ÞV Þvottavél
SV Skolvaskur
GNF Gegnumstreymisniðurfall
NF Niðurfall
FP Fallpípa
ÞN Þakniðurfall

Skýringar

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaefni.
Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum.
Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihringjum.
Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

HEILBRIGÐISEFTIRLIT
HAFNARFJARÐAR-
OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
Garðatorgi 7 - 210 Garðabæ
21/3 07

Samþykkt þann
20 MARS 2007
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað

Sveinbjörn Hinriksson
Byggingatæknifræðingur
Kt. 160851-2529
Brekkugötu 8 Hafnarfirði
Sími: 555-4008, 861-9851
Netfang: svennih@internet.is

Staður: Miðhella 2 Hafnarfirði
Skýring: Grunnlagnir

Hannað / Teiknað	Kvarði	Dagsetning	Verknr.	Teikn.nr.
	1:100	20/3 07	13-07	2-01