TG1

63A 50A Wh -Q1 3 — 63/0,03A 4 -Fi1 — N PE

Heitt/Kalt Vatn 10mm² — Retur 10mm² — Tengibox Sökkulskauts TJ — 2xø10 Frá sökkli

6mm² — 6mm² — 6mm²

-F1	10A	/// ø16	6x1,5mm²	Hjón og Baðherbergi TD1
		/// ø16	6x1,5mm²	Hjón og Baðherbergi TD2
		/// ø16	7x1,5mm²	Hjón og Baðherbergi TD3
-F2	10A	/// ø16	5x1,5mm²	BARNAHERBERGI 1
		/// ø16	5x1,5mm²	BARNAHERBERGI 2 - 3
-F3	10A	/// ø16	7x1,5mm²	SJÓNVARPSHOL
-F4	10A	/// ø16	6x1,5mm²	GANGUR
		/// ø16	5x1,5mm²	LJÓS Í STIGA
-F5	10A	/// ø16	6x1,5mm²	GANGUR
		/// ø16	5x1,5mm²	ÞVOTTAHÚS
			5x1,5mm²	
-F6	10A	/// ø16	5x1,5mm²	TIL VARA

63/0,03A 4 -Fi2 — N PE

-F1	10A	/// ø20	7x1,5mm²	ELDHÚS
-F2	10A	/// ø16	8x1,5mm²	ANDDYRI-GESTAWC OG NÆTURLÝSING
		/// 4xø16		
		/// ø16		
-F3	10A	/// ø16	5x1,5mm²	GANGUR OG BORÐSTOFA
		/// ø16	6x1,5mm²	

Ⓐ

Ⓐ

		/// ø16	5x1,5mm²	
-F4	10A	ø16	7x1,5mm²	STOFA
		/// ø16		ARINN
-F5	10A	/// ø16	4x1,5mm²	BÍLGEYMSLA OG GEYMSLA
-F6	10A	/// ø16	5x1,5mm²	ÓBEIN LÝSING GANGUR

63/0,03A 4 -Fi3 — N PE

-F1	10A	ø16	5x1,5mm²	SVALIR NEÐRI HÆÐ
		PEHø20	3x1,5mm²	JARÐLJÓS NEÐRI HÆÐ
-F2	10A	ø16	4x1,5mm²	STIGI FRÁ PALLI
		PEHø20	3x1,5mm²	PALLALJÓS BEKK
-F3	10A	PEHø20	3x1,5mm²	LJÓS HELLULÖGN AÐKOMA
		PEHø20	3x1,5mm²	LJÓS HELLULÖGN STÆÐI
-F4	10A	PEHø20	4x1,5mm²	LJÓS SKYGGNI ANDDYRI
-F5	16A	ø16	3x1,5mm²	ÚTITENGILL SVALIR

63/0,03A 4 -Fi4 — N PE

-F1	16A	/// ø16	3x1,5mm²	ÞVOTTAVÉL
-F2	16A	/// ø16	3x1,5mm²	ÞURRKARI
-F3	16A	/// ø16	3x1,5mm²	UPPÞVOTTAVÉL
-F4	16A	/// ø16	3x1,5mm²	UPPÞVOTTAVÉL
-F5	16A	/// ø16	3x1,5mm²	MATARKVÖRN
-F6	16A	/// ø16	3x1,5mm²	HRÆRIVÉL
-F7	10A	/// ø16	3x1,5mm²	ÍSKÁPUR
-F8	10A	/// ø16	3x1,5mm²	TENGILL BORÐ
-F9	16A	/// ø20	5x4,0mm²	ELDAVÉL
-F10	10A	/// ø16	3x1,5mm²	TENGILL BORÐ
-F11	10A	/// ø16	3x1,5mm²	TENGILL BORÐ
-F12	10A	/// ø16	3x1,5mm²	TENGILL BORÐ
-F13	10A	/// ø16	3x1,5mm²	TENGILL BORÐ
-F14	16A	/// ø16	3x1,5mm²	TENGILL BÍLSKÚR
-F15	16A	/// ø16	3x1,5mm²	TENGILL RYKSUGA
-F16	10A	/// ø16	3x1,5mm²	ÖRYGGISKERFI
-F17	10A	/// ø16	3x1,5mm²	EIB KERFI
-F18	10A	/// ø16	3x1,5mm²	DYRASÍMI
-F19	10A			TIL VARA

Þórður Kristjánsson Kt:040851-4969

Samþykkt:

Undirritun samræmingarfrúnubr 17.07.07

mötekið 24.8.2007
G.G.

VERKHÖNNUN
VERKFRÆÐIRÁÐGJÖF
Akralind 6, 203 Kópavogi, kt: 650107-1280
Sími: 570-5800, Fax: 570-5810
www.verkhonnun.is, verkhonnun@verkhonnun.is

Br.	Dags.	Breyting		Br.	Sþ.	Verkkaupi	

BSH	MBÞ	10.07.2007	
Hannað	Yfirfarið	Dags.	
EJ	A1	ENGINN	
Teiknað	Blaðstærð	Mælikvarði	

HLÍÐARÁS 13, HAFNARFIRÐI
RAFLAGNIR
EINLÍNUMYND TÖFLU TG1

2007.019
HL13.7201
Verk- og teikningarnúmer

Skrá: HL13-7201.dwg

©Öll afnot og afritun teikninga að hluta eða heild er háð skriflegu leyfi hönnuðs