



OFAN PLÖTU
LAGNIR SÉU ÚR VIÐURKENNDU PLASTI TIL NOTKUNAR INNAHÖSS (T.D. POLYPROPYLEN).
FESTINGAR Á FALLPIPUM SKULU VERA VIÐ HVERJA GÓLFPLÖTU OG TVER Á MILLI PLATNA.
EITT HENSUSTYKKI SKAL VERA Á HVERRI HÆÐ, EF SAMSEYTTI ERU SOÐIN SAMAN. ANNARS
ER NÆGILEGT AÐ DRAGA RÖR TIL Í MUFFUM, T.D. 10 MM Í MUFFU, TIL AÐ TAKA UPP
HENSULNA.
HREINSLÖK SKULU VERA ÞAR SEM SÝNT ER Á TEIKN.
LÖÐRÉTTAR FALLPIPUR SKULU VERA ÚR PLASTI OG EINANGRAST MED 25 MM GLERULLARHÖLKUM
OG VEIJA MED SÍSLAPPA EÐA PLASTDÚK.

NEYSLUKERFI:
STOFNLOGN NEYSLUVATNS SKAL VERA Ø25 PLASTLOGN Í FÖÐURRÖRI Ø40
ÞAR SEM LAGNIR ERU RÖR Í RÖR SKAL INNRI PÍPAN VERA ÚR 15mm PLASTI MED SÚRFNISHINDRANCI
LAGI T.D. WIRSBO PEX. IDRATTARRÖR SKAL VERA ÚR HD-POLYETEN T.D. WIRSBO
ÞAR SEM TENGISTYKKI ER HLUTI AF RÖR Í RÖR KERFI SKULU TENGISTYKKI VERA ÚR AFZINKUNAFRÍU
EFNI T.D. AMETAL FRÁ TA SEM SÉRSTAKLEGA ERU GERÐ FYRIR RÖR Í RÖR KERFI
VERKTAKI SKAL STAÐSETJAN NÁKVEMLEGA ALLA STÚTA TIL TENGINGAR VIÐ TÆKI.
FARA SKAL EFTIR LEIÐBEININGUM FRÁ FRAMLEIÐANDA HREINLEIÐIS TÆKJA.
STUTARNIR SKULU FESTAST TRYGGILEGA OG NÁ MATULEGA LANGT UT FRÁ ENDANLEGUM VEGG.
ÞETTA SKAL MED STUTUM ÞANNIG AÐ ÞÉTTING VERDI VATNSHELD.
YFIR ÖLL GÖT KOMA RÓSETTUR.
Á DEILIGRIND Í RÖR Í RÖR KERFI SKAL MERKJA SLÖNGUENDA ÞANNIG AÐ SJÁ MEGI HVERJU
SLANGAN TENGIST.
KRANAR FYRIR HEITT VATN SKULU VERA VINSTRA MEGIN.
KERFIÐ SKAL ÞRYSTIREYNT SAMKV. LEIÐB. FRAMLEIÐANDA

- ADRENNSLI OFNALAGNA (TUR), ø32mm
PEX PLASTRÖR Í HLIÐARKÁPU, ø50mm PEH.
- FRÁRENNSLI OFNALAGNA (RETUR), ø32mm
PEX PLASTRÖR Í HLIÐARKÁPU, ø50mm PEH.
- KALT NEYSLUVATN, ø32mm PEX PLASTRÖR Í
HLIÐARKÁPU, ø50mm PEH.
- HEITT NEYSLUVATN, ø32mm PEX PLASTRÖR
HLIÐARKÁPU, ø50mm PEH.

Byggingatiltalið Hafnarfjarðar
Algreitt þann
22. AUG 2007
G. G.

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f.
Dalvegur 18, 201 Kópavogur
Sími 534-8815 Farsími 897-8132
e-mail: haukurag@simnet.is
Kennitala: 560600-3050

VHÁ

Hanna Há H. H. Samþykkt: Haukur Ásgeirsson
Kennitala: 301255-4629

FURUÁS 28
HAFNARFIRÐI
LAGNIR
GRUNNMYND GÓLFHITALAGNA
1. OG 2. HÆÐ, SKÝRINGAR

Mkv. 1:50
Teikn. nr. 3-1.2
Verk nr. 300
Skýringar nr.: 3002

Áritun samráðgjafar: Haukur Ásgeirsson
Áritun samráðgjafa: Haukur Ásgeirsson
Dags. 2007
Dagur: 20. JÚLÍ. 07

VHÁ
201 Kópavogur