



Skýringar.  
 Rofar í hæð 105cm, tenglar í hæð 20cm nema annað sé tekið fram á teikningu.  
 Fyrir útljós sé notaðar veggdósir 70mm.  
 Vír í 10A grein sé 1,5q.  
 Vír í 16A grein sé 1,5q.  
 Vír í 20A grein sé 2,5q.  
 Vír í 25A grein sé 4q.  
 Jarðvír fyrir böð og sturtubotana 6q.  
 Lagdir séu 16mm rör nema annað sé tekið fram.  
 Lagdir fyrir síma og loftnet séu 20mm og dregið saman í rör.  
 Loftnet og sími sé lagt í stjörnutengingu mest séu 2tenglar á hverjum legg.  
 Lagdir fyrir inntök séu 50mm pvc rör dýpt 70cm.

Byggingaulltrúi Hafnarfjarðar  
 Afgreitt bann  
 22 JÚLÍ 2005

*Jónas Stefánsson*  
*Jónas Stefánsson*

Fífuvellir 2 Hafnarfirði  
 Töflur, sökkulskaut, snið kv:1:100  
 afstöðumynd kv:1:500  
 Hannað Jónas Stefánsson kt271258-4459  
 Apríl 2005 teikn 1 af 5  
 Breyting