



Skýringar.
 Rofar í hæð 105cm, tenglar í hæð 20cm nema annað sé tekið fram á teikningu.
 Fyrir útlýðs sé notaðar veggdósir 70mm.
 Vír í 10A grein sé 1,5q.
 Vír í 16A grein sé 1,5q.
 Vír í 20A grein sé 2,5q.
 Vír í 25A grein sé 4q.
 Jarðvír fyrir böð og sturtubotana 6q.
 Lagnir séu 16mm rör nema annað sé tekið fram.
 Lagnir fyrir síma og loftnet séu 20mm og dregið saman í rör.
 Loftnet og sími sé lagt í stjörnutengingu mest séu 2tenglar á hverjum legg.
 Lagnir fyrir inntök séu 50mm pvc rör dýpt 70cm.

Hannað Jónas Stefánsson
 Drekkavellir 8 Hafnarfirði
 Smáspenna efnihæð kv: 1:50

Hannað Jónas Stefánsson kt271258-4459
 Apríl 2005 teikn 4 af 5
 Breyting

011-12345 3000