



GRASFLÖT

Skýringar.  
 Rofar í hæð 105cm, tenglar í hæð 20cm nema annað sé tekið fram á teikningu.  
 Fyrir útlýðs sé notaðar veggdósir 70mm.  
 Vir í 10A grein sé 1,5q.  
 Vir í 16A grein sé 1,5q.  
 Vir í 20A grein sé 2,5q.  
 Vir í 25A grein sé 4q.  
 Jarðvir fyrir bað og sturtubotana 6q.  
 Lagnir séu 16mm rör nema annað sé tekið fram.  
 Lagnir fyrir síma og loftnet séu 20mm og dregið saman í rör.  
 Loftnet og síma sé lagt í stjórnutengingu mest séu 2tenglar á hverjum legg.  
 Lagnir fyrir inntök séu 50mm pvc rör dýpt 70cm.

Byggingaútlitir Hafnarfjarðar  
 Greitt þenn  
 21 JULI 2005

*Jónas Stefánsson*  
*Jónas Stefánsson*

Drekavelli 8 Hafnarfirði  
 Raflögn neðrinæð kv: 1:50

Hannað Jónas Stefánsson kt271258-4439  
 Júní 2005 Bl. 1 af 5  
 Breiðeng