



Plötupykkt frá 24 til 35 sm.
hallar að niðurföllum sjá
teikningar arkitekts
öll hæðarafstaða og mál
sjá teikningar arkitekts

Skýringar:

Steypa í plötu og veggjum skal vera S-300.
Steypustyrktarjárn Ks.4200, merkt sem K á teikningum.
Steypuhula minnst 40mm. í undirstöðum og í ömúrhúðuðum veggjum,
25mm. í múrhuðuðum veggjum og 15mm. í plötum.
Umhverfis öll múrop og í veggendum komi 2K12, járnin
nái minnst 500mm. út fyrir brúnir opa.
Útveggir járnberndist með K10 c/c 25 # í útbrún
Innveggir járnberndist með K10 c/c 25 # í miðjum vegg.
Útveggir kjallara járnberndist með K10 c/c 25 # í útbrún og innbrún
Veggir V-1 og V-2 sjá teikningar

Í horn merkt x skal setja járna mottu í efri brún K 10 c/c 25
stærð mottu 150 sm. x 150 sm.
Kringum gót sem merkt eru inná plötuteikningar
komi 2 K12 í efri og neðri brún
Öll efnisgæði og vinna skal vera í samræmi við gildandi reglugerð og staðla.

Byggingafréttir
Alfreitt þann
23 AUG. 2005

Breytingar	Breytt af	Breytt																	
------------	-----------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Teiknistofan Röðull
Knarrarvogi 4 Reykjavík
S: 5683577 Fax 5683522

Verkheiti: Berjavellir 1 Hafnarfirði
Verkhliut: Plata yfir bilgeymslu

Helgi Gunnarsson h.s. 5544708 f.s. 8933489
Jón Rafns Antonsson h.s. 5670775 f.s. 8928377 f.s. 8528377

Msk. 1:50
Dag: júlí 2005
Breytt: Yfirir: hg
Breytt: Fjöldi blaða 15
Breytt: Blað nr. 206

050350-4879