


OFNASKRÁ: 1. HÆÐ

Nr. ofis	Afköst W	Mestu mál (mm)			Stúta-staða	Ofnagerð	Ath.
		Hæð	Lengd	Þykkt			
01.01 ÍBÚÐ							
01.01	580	300	1000	100	C-D	-	Geymsla
01.02	1580	600	1400	100	A-B	-	Herb.
01.03	1010	600	1400	100	A-B	-	Herb.
01.04	780	600	1400	100	A-B	-	Stofa
01.05	910	400	2000	100	A-B	-	Stofa
01.06	1480	600	1400	100	C-D	-	Stofa/Eldhús
01.07	260	1000	500	50	E-F	-	Baðherb.
01.02 ÍBÚÐ							
01.08	1470	600	1400	100	A-B	-	Stofa/Eldhús
01.09	910	400	2000	100	C-D	-	Stofa
01.10	810	600	1400	100	C-D	-	Stofa
01.11	1030	600	1400	100	C-D	-	Herb.
01.12	1380	600	1400	100	C-D	-	Herb.
01.13	600	300	1000	100	A-B	-	Geymsla
01.14	1370	1000	500	50	E-F	-	Baðherb.
01.03. ÍBÚÐ							
01.15	2970	400	2000	100	A-B	-	Stofa/Eldhús
01.16	240	1000	500	50	E-F	-	Baðherb.
01.04. ÍBÚÐ							
01.17	1200	600	1400	100	C-D	-	Herb.
01.18	750	600	1400	100	C-D	-	Baðherb.
01.19	2610	400	2000	100	C-D	-	Stofa/Eldhús
01.20	550	300	1000	100	C-D	-	Geymsla
01.21	520	600	800	100	C-D	-	Anddyri
01.22	950	600	1400	100	A-B	-	Herb.
01.23	240	1000	500	50	E-F	-	Baðherb.
01.05. ÍBÚÐ							
01.24	2320	400	2000	100	A-B	-	Stofa/Eldhús
01.25	940	600	1400	100	A-B	-	Herb.
01.26	240	1000	500	50	E-F	-	Baðherb.
01.27	840	600	1000	100	C-D	-	Herb.
01.28	460	600	800	100	A-B	-	Anddyri
01.29	480	300	1000	50	A-B	-	Geymsla
01.06. ÍBÚÐ							
01.30	940	600	1400	100	C-D	-	Herb.
01.31	2320	400	2000	100	C-D	-	Stofa/Eldhús
01.32	480	300	1000	100	C-D	-	Geymsla
01.33	460	600	800	100	C-D	-	Anddyri
01.34	840	600	1400	100	A-B	-	Herb.
01.35	240	1000	500	50	E-F	-	Baðherb.
01.07. ÍBÚÐ							
01.36	3040	400	2000	150	A-B	-	Stofa/Eldhús
01.37	240	1000	500	50	E-F	-	Baðherb.
01.38	980	1400	1000	100	C-D	-	Herb.
01.39	420	800	800	100	A-B	-	Anddyri
01.08. ÍBÚÐ							
01.40	2970	600	1400	100	C-D	-	Stofa/Eldhús
01.41	380	1000	500	50	E-F	-	Baðherb.
01.09. ÍBÚÐ							
01.42	1230	600	1400	100	C-D	-	Herb.
01.43	930	600	1400	100	C-D	-	Herb.
01.44	1470	400	1400	100	C-D	-	Stofa
01.45	2680	400	2000	100	A-B	-	Stofa
01.46	770	600	1400	100	A-B	-	Herb.
01.47	260	1000	500	50	E-F	-	Baðherb.
01.10. ÍBÚÐ							
01.48	2950	400	2000	100	C-D	-	Stofa
01.49	1140	600	1400	100	A-B	-	Herb.
01.50	370	600	600	100	C-D	-	Anddyri
01.51	260	1000	500	50	E-F	-	Baðherb.
01.11. ÍBÚÐ							
01.52	630	600	600	100	C-D	-	Anddyri
01.53	3070	400	2000	100	C-D	-	Stofa
01.54	1300	600	1400	100	C-D	-	Herb.
01.55	240	1000	500	100	E-F	-	Baðherb.
Alls 62.960 W fyrir 1. hæð							

Ath. Stærð (hæð og lengd) valinnar ofnagerðar skal vera sem næst uppgæfnum mestu málum (mm).
Allir ofnstútar skulu vera 10 mm.
Ofnasterðir miðast við 40° C hitafall í ofni (80-40° C).

Tengingar ofna:




OFNASKRÁ: 2-3. HÆÐ

Nr. ofis	Afköst W	Mestu mál (mm)			Stúta-staða	Ofnagerð	Ath.
		Hæð	Lengd	Þykkt			
02 - 03.01 ÍBÚÐ							
02-03.01	520	300	1000	100	C-D	-	Geymsla
02-03.02	1250	600	1400	100	A-B	-	Herb.
02-03.03	900	600	1400	100	A-B	-	Herb.
02-03.04	700	600	1400	100	A-B	-	Stofa
02-03.05	820	400	2000	100	A-B	-	Stofa
02-03.06	1320	600	1400	100	C-D	-	Stofa/Eldhús
02-03.07	240	1000	500	50	E-F	-	Baðherb.
02 - 03.02 ÍBÚÐ							
02-03.08	1320	600	1400	100	A-B	-	Stofa/Eldhús
02-03.09	820	400	2000	100	C-D	-	Stofa
02-03.10	700	600	1400	100	C-D	-	Stofa
02-03.11	900	600	1400	100	C-D	-	Herb.
02-03.12	1250	600	1400	100	C-D	-	Herb.
02-03.13	520	300	1000	100	A-B	-	Geymsla
02-03.14	1240	1000	500	50	E-F	-	Baðherb.
02 - 03.03. ÍBÚÐ							
02-03.15	1060	600	1400	100	A-B	-	Herb.
02-03.16	2060	400	2000	100	A-B	-	Stofa
02-03.17	1180	600	1400	100	A-B	-	Stofa/Eldhús
02-03.18	240	1000	500	50	E-F	-	Baðherb.
02-03.19	840	600	1400	100	C-D	-	Herb.
02 - 03.04. ÍBÚÐ							
02-03.20	940	600	1400	100	C-D	-	Herb.
02-03.21	2320	400	2000	100	C-D	-	Stofa/Eldhús
02-03.22	480	300	1000	100	C-D	-	Geymsla
02-03.23	460	600	800	100	C-D	-	Anddyri
02-03.24	840	600	1400	100	A-B	-	Herb.
02-03.25	240	1000	500	50	E-F	-	Baðherb.
02 - 03.05. ÍBÚÐ							
02-03.26	2320	400	2000	100	A-B	-	Stofa/Eldhús
02-03.27	940	600	1400	100	A-B	-	Herb.
02-03.28	240	1000	500	50	E-F	-	Baðherb.
02-03.29	840	600	1000	100	C-D	-	Herb.
02-03.30	460	600	800	100	A-B	-	Anddyri
02-03.31	480	300	1000	50	A-B	-	Geymsla
02 - 03.06. ÍBÚÐ							
02-03.32	940	600	1400	100	C-D	-	Herb.
02-03.33	2320	400	2000	100	C-D	-	Stofa/Eldhús
02-03.34	480	300	1000	100	C-D	-	Geymsla
02-03.35	460	600	800	100	C-D	-	Anddyri
02-03.36	840	600	1400	100	A-B	-	Herb.
02-03.37	240	1000	500	50	E-F	-	Baðherb.
02 - 03.07. ÍBÚÐ							
02-03.38	1660	400	2000	100	A-B	-	Stofa/Eldhús
02-03.39	240	1000	500	50	E-F	-	Baðherb.
02-03.40	900	1400	1000	100	C-D	-	Herb.
02-03.41	380	800	800	100	A-B	-	Anddyri
02 - 03.08. ÍBÚÐ							
02-03.42	960	600	1400	100	C-D	-	Eldhús
02-03.43	1800	400	2000	100	C-D	-	Stofa
02-03.44	1060	600	1400	100	C-D	-	Herb.
02-03.45	840	600	1400	100	A-B	-	Herb.
02-03.46	240	1000	500	50	E-F	-	Baðherb.
02 - 03.09. ÍBÚÐ							
02-03.47	1100	600	1400	100	C-D	-	Herb.
02-03.48	820	600	1400	100	C-D	-	Herb.
02-03.49	1340	400	1400	100	C-D	-	Stofa
02-03.50	2440	400	2000	100	A-B	-	Stofa
02-03.51	690	600	1400	100	A-B	-	Herb.
02-03.52	240	1000	500	50	E-F	-	Baðherb.
02 - 03.10. ÍBÚÐ							
02-03.53	2680	400	2000	100	C-D	-	Stofa
02-03.54	1500	400	1400	100	C-D	-	Stofa/Eldhús
02-03.55	1760	600	1400	100	C-D	-	Gangur
02-03.56	830	600	1400	100	C-D	-	Herb.
02-03.57	740	600	1400	100	C-D	-	Herb.
02-03.58	1190	600	1400	100	C-D	-	Herb.
02-03.59	580	500	800	100	A-B	-	Baðherb.
02-03.60	240	1000	500	50	E-F	-	Baðherb.
Alls 54.240 W fyrir 2. hæð							
Alls 54.240 W fyrir 3. hæð							

Ath. Stærð (hæð og lengd) valinnar ofnagerðar skal vera sem næst uppgæfnum mestu málum (mm).
Allir ofnstútar skulu vera 10 mm.
Ofnasterðir miðast við 40° C hitafall í ofni (80-40° C).

Tengingar ofna:



OFNASKRÁ: 4. HÆÐ

Nr. ofis	Afköst W	Mestu mál (mm)			Stúta-staða	Ofnagerð	Ath.
		Hæð	Lengd	Þykkt			
04.01 ÍBÚÐ							
04.01	580	300	1000	100	C-D	-	Geymsla
04.02	1380	600	1400	100	A-B	-	Herb.
04.03	1010	600	1400	100	A-B	-	Herb.
04.04	780	600	1400	100	A-B	-	Stofa
04.05	910	400	2000	100	A-B	-	Stofa
04.06	1480	600	1400	100	C-D	-	Stofa/Eldhús
04.07	260	1000	500	50	E-F	-	Baðherb.
04.02. ÍBÚÐ							
04.08	1470	600	1400	100	A-B	-	Stofa/Eldhús
04.09	910	400	2000	100	C-D	-	Stofa
04.10	810	600	1400	100	C-D	-	Stofa
04.11	1030	600	1400	100	C-D	-	Herb.
04.12	1380	600	1400	100	C-D	-	Herb.
04.13	600	300	1000	100	A-B	-	Geymsla
04.14	1370	1000	500	50	E-F	-	Baðherb.
04.03. ÍBÚÐ							
04.15	1180	600	1400	100	A-B	-	Herb.
04.16	2310	400	2000	100	A-B	-	Stofa
04.17	1310	600	1400	100	A-B	-	Stofa/Eldhús
04.18	260	1000	500	50	E-F	-	Baðherb.
04.19	960	600	1400	100	C-D	-	Herb.
04.04. ÍBÚÐ							
04.20	1050	600	1400	100	C-D	-	Herb.
04.21	2670	400	2000	100	C-D	-	Stofa/Eldhús
04.22	570	300	1000	100	C-D	-	Geymsla
04.23	520	600	800	100	C-D	-	Anddyri
04.24	950	600	1400	100	A-B	-	Herb.
04.25	260	1000	500	50	E-F	-	Baðherb.
04.05. ÍBÚÐ							
04.26	2610	400	2000	100	A-B	-	Stofa/Eldhús
04.27	1050	600	1400	100	A-B	-	Herb.
04.28	260	1000	500	50	E-F	-	Baðherb.
04.29	960	600	1000	100	C-D	-	Herb.
04.30	530	600	800	100	A-B	-	Anddyri
04.31	550	300	1000	50	A-B	-	Geymsla
04.06. ÍBÚÐ							
04.32	1050	600	1400	100	C-D	-	Herb.
04.33	2670	400	2000	100	C-D	-	Stofa/Eldhús
04.34	570	300	1000	100	C-D	-	Geymsla
04.35	520	600	800	100	C-D	-	Anddyri
04.36	950	600	1400	100</			