TAFLA T.1.G.2

-T1
TÖFLUROFI 80A

FRÁ AÐALTÖFLU
T.0.A.1
KVÍSL Q.3 63A

3NPE

PE N

Jarðbinding strengstiga 1x6mm² CU

Jarðbinding -IT1.2 1x6mm² CU

-F4

R-S-T 63/0,03A

N

-F4.1	R	25A	1NPE	3x4mm² CU — Eldavél
-F4.2	S	16A	1NPE	3x1,5mm² CU — Uppþvottavél
-F4.3	T	16A	1NPE	3x1,5mm² CU — Tenglar eldhús
-F4.4	R	16A	3NPE	5x1,5mm² CU — Ljósagrein eldhús
-F4.5	S	16A	3NPE	5x1,5mm² CU — Ljósagrein rými 1
-F4.6	T	16A	3NPE	5x1,5mm² CU — Ljósagrein rými 2
-F4.7	R	16A	3NPE	5x1,5mm² CU — Lósagrein rými 3
-F4.8	S	16A	3NPE	5x1,5mm² CU — Lósagrein rými 4
-F4.9	T	16A	3NPE	5x1,5mm² CU — Ljósagrein rými 5 gangur WC
-F4.10	R	16A	3NPE	5x1,5mm² CU — Ljós og tenglar WC
-F4.11	S	16A	1NPE	3x1,5mm² CU — Ræsti tenglar
-F4.12	T	16A	1NPE	3x1,5mm² CU — Ræsti tenglar
-F4.13	R	16A	1NPE	3x1,5mm² CU — Tengill í töflu fyrir Dali spennubreytir
-F4.14	S	16A	2NPE	Útiljós — Sólúr -K.4.14
-F4.15	T	16A	1NPE	Til vara
-F4.16	R	16A	1NPE	Til vara

-F5

AC/DC TÖLVULEKALIÐI

R-S-T 63/0,03A AC/DC

N

-F5.1	R	16A	1NPE	3x1,5mm² CU — Tölvutenglar vinnustöðvar
-F5.2	S	16A	1NPE	3x1,5mm² CU — Tölvutenglar vinnustöðvar
-F5.3	T	16A	1NPE	3x1,5mm² CU — Tölvutenglar vinnustöðvar
-F5.4	R	16A	1NPE	3x1,5mm² CU — Tölvutenglar vinnustöðvar
-F5.5	S	16A	1NPE	3x1,5mm² CU — Tölvutenglar vinnustöðvar
-F5.6	T	16A	1NPE	3x1,5mm² CU — Tölvutenglar vinnustöðvar
-F5.7	R	16A	1NPE	Til vara
-F5.8	S	16A	1NPE	Til vara
-F5.9	T	16A	1NPE	Til vara

-F6

R-S-T 63/0,03A

N

-F6.1	R	16A	1NPE	3x1,5mm² CU — Tenglar vinnustöðvar
-F6.2	S	16A	1NPE	3x1,5mm² CU — Tenglar vinnustöðvar
-F6.3	T	16A	1NPE	3x1,5mm² CU — Tenglar vinnustöðvar
-F6.4	R	16A	1NPE	3x1,5mm² CU — Tenglar vinnustöðvar
-F6.5	S	16A	1NPE	3x1,5mm² CU — Tenglar vinnustöðvar
-F6.6	T	16A	1NPE	3x1,5mm² CU — Tenglar vinnustöðvar
-F6.7	R	16A	1NPE	Til vara
-F6.8	S	16A	1NPE	Til vara
-F6.9	T	16A	1NPE	Til vara

REYKJAVÍKURVEGUR 74



Útg.	Dags.	Skýring	Hannað/Yfirfarið
B	06.03.2006	ÝMSAR BREYTINGAR	HJ/BG
A	10.01.2006	ÝMSAR BREYTINGAR	HJ/ÖG

SC 071070-5069

VSB
VERKFRÆÐISTOFA

BÆJARHRAUN 20 · 220 HAFNARFJÖRÐUR · KENNIT. 710796-2899
vsb@vsb.is · Sími 585 8600 · Fax 585 8610 · www.vsb.is

Áritun ábyrgðarmanns
ÖRN GUÐMUNDSSON Kt: 220961-2739

Verkheiti
REYKJAVÍKURVEGUR 74
HAFNARFIRÐI

Verkhluti
RAFKERFI
EINLÍNUMYND 1.HÆÐ
GREINATAFLA T.1.G.2

Hannað	Teiknað	Yfirfarið	Kvarði		Síða
HJ	HJ	ÖG	-	/ A1	1
Dags.		Verkefni	Teikning		Útgáfa
08.12.2005		03796	R612		B

\\vsbserver\verk\2003\03796\03796-Reykjavikurvegur 74\Sheets\RAR-6 EINLÍNUMYND\03796 R-612.dwg