LOFTSTOKKAR OG TENGISTYKKI:

- STOKKAR OG TENGISTYKKI ERU ÝMIST SÍVALIR EÐA FERKANTAÐIR
- STOKKAR ERU ÚR GALV. STÁLPLÖTUM, LÁGMARKSÞYKKT SEM HÉR SEGIR:

ÞVERMÁL EÐA STÆRSTA HLIÐ < 300mm	ÞYKKT 0,63mm
ÞVERMÁL EÐA STÆRSTA HLIÐ 301-750mm	ÞYKKT 0,8mm
ÞVERMÁL EÐA STÆRSTA HLIÐ 751-1400mm	ÞYKKT 1,0mm
ÞVERMÁL EÐA STÆRSTA HLIÐ 1401-2200mm	ÞYKKT 1,25mm
ÞVERMÁL EÐA STÆRSTA HLIÐ >2200mm	ÞYKKT 1,5mm

- KERFI SKULU MINNST UPPFYLLA ÞÉTTLEIKAFLOKK B SKV. DS 447.
- ALLAR HLIÐAR Í KÖNTUÐUM STOKKUM SKAL STYRKJA MEÐ KROSSBROTI.
- STOKKAR SKULU HENGDIR Í STEYPU MEÐ 10mm SNITTTEINUM OG MÚRBOLTUM.
- VIÐ ALLAR BRUNA- OG SPJALDLOKUR KOMI GAUMLÚGUR.
- FRÁGANGUR SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI STAÐLA OG REGLUGERÐIR.
- INNTAKSSTOKKA SKAL RAKAEINANGRA MEÐ 50 mm STEINULLAREINANGRUN

SL = stilliloka

ML = mótorloka

BL = brunaloka

RL = reykloka

GL = gaumlúga

Hljóðgildra með 100 mm ein.
L = lengd

SKÝRINGAR :

SPJALDLOKA MEÐ MÓTOR

HLJÓÐGILDRA

HITASKYNJARI

RAKASKYNJARI

VARMASKIPTIR

DÆLA

LOFTKÆLIR

ÞRÝSTISKYNJARI

RAKAGJAFI

LOFTHITARI

BLÁSARI

HITAMÆLIR

ÚTIHITASKYNJARI

HÓLF

INNBLÁSTUR/ÚTSOGSTÆKI

AFFALL

MÓTORLOKI

INNTAK/ÚTKAST

HITAMÆLIR

FLÆÐISKYNJARI

ÞRÝSTINEMI

STOPPLOKI-LOKAÐUR

STOPPLOKI

ÞRÝSTIMÆLIR MEÐ LOKA

RIFA UNDIR HURÐ

TÆKI

Merking skv. Teikningu	Gerð	Stærð – dreifari/box
I1	Innblásturssrist með loftmagnsstillingu, og láréttum og lóðréttum stillispjöldum 68 dB(A) 556 L/s. T.d Lindab RGS-7	1225x225
I2	Dreifarar með innbyggða loftmagnsstillingu, 38 L/s 25 dB(A) t.d Swegon CDyb 160-Ro	Ø160
U1	Útsogsrist með loftmagnsstillingu, og láréttum og lóðréttum stillispjöldum 68 dB(A) 500 L/s. T.d Lindab RGS-4	1225x225
U2	Útsogsrist með loftmagnsstillingu, 30 dB(A) 25-35 L/s. T.d Lindab RGS-4	325x75
U3	Útsogsventill með keilu til loftmagnsstillingar 25 dB(A) 15 L/s	Ø100

SNIÐ 1:20 — A / P04 — SNIÐ NÚMER A — SNIÐ TEKIÐ AF TEIKNINGU P04

A / P04 — DEILI NÚMER A — DEILI TEKIÐ AF TEIKNINGU P04

A / P07 — SNIÐ NÚMER A — SNIÐ SÝNT Á TEIKNINGU P07

BREYTINGAR ERU TÁKNAÐAR MEÐ BÓKSTÖFUM A, B, C O.S.FRV. DREGIÐ VERÐUR SKÝ UTAN UM ALLAR BREYTINGAR, SEM GERÐAR ERU Á MILLI ÚTGÁFA Á HVERRI TEIKNINGU.

BREYTING NÚMER A OG SVÆÐI Í BIÐSTÖÐU ERU SÝND SEM



Samþykkt þann 30 JULI 2007

Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h.Sigurbjartur Halldórsson

LÓNSBRAUT 1



Útg.	Dags.	Skýring	Hannað/Yfirfarið

VSB
VERKFRÆÐISTOFA

BÆJARHRAUN 20 · 220 HAFNARFJÖRÐUR · KENNIT. 710796-2899
vsb@vsb.is · Sími 585 8600 · Fax 585 8610 · www.vsb.is

Áritun sérhönnuðar: Sveinn Áki Sverrisson Kt: 230855 5609

Verkheiti: LÓNSBRAUT 1 HAFNARFIRÐI

Verkhluti: LOFTRÆSING

ALMENNAR SKÝRINGAR

Hannað	Teiknað	Yfirfarið	Kvarði	Síða
ÞJK	ÞJK	SÁS	- / A1	-

Dags.	Verkefni	Teikning	Útgáfa
26.06.07	06762	L000	-

V:\2006\06762\06762-Lónsbraut 1\Sheets\L\006762-L000.dwg

II