

GRUNNMYND NEYSLULAGNA 1 HÆÐAR 1:50


SKÝRINGAR :

SETJA SKAL HLÍÐARHÖLKA UTAN UM RÖR, ÞAR SEM ÞAU FARA Í GEGNUM VEGGI OG TENGJAST KISTUM

ALLT EFNÍ OG FRÁGANGUR SÉ SAMKV. ÍST 67 OG GILDANDI REGLUGERÐUM  
ALLT EFNÍ SÉ VOTTAD (HAFI LAGNAEFNISVOTTUN)

NEYSLUVANSLÖGN  
NEYSLUVANSLÖGN (FRÁ GRIND AD TENGIKISTU OG MILLI TENGIKISTA) ERU AF GERÐINNI AL-PEX SAMKV. DIN 16883 LEGGJIST Í FÖÐURRÖRUM AF VIDURKENDRI GERD NEYSLUVATNSLAGNIR (FRÁ TENGIKISTUM AD TÆKJUM) ERU RÖR Í RÖR LAGNIR RÖR SÉU AL-PEX AF VIDURKENDRI GERD FÖÐURRÖR SÉU AF VIDURKENDRI GERD VATNSRÖR SKULU ÞOLA 70°C SAMFELT VID 1MPa VINNUPRÝSTING TENGISTYKKI SÉU ÚR AFZINNUNAR ÞOLNU MESSING

ALLT EFNÍ OG FRÁGANGUR SÉ SAMKV. ÍST 67 OG GILDANDI REGLUGERÐUM  
ALLT EFNÍ SÉ VOTTAD (HAFI LAGNAEFNISVOTTUN)



GRUNNMYND NEYSLULAGNA 2 HÆÐAR 1:50

Samþykkt þann  
11 JUNI 2007

Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði  
F.Þ. Sigurbjartur Halldórsson

Sigrún Ólaf

Tilvisun:	Helti teikningar:
X	
8	
7	
6	
5	
4	
3	
2	
1	

Br. Dags.: Af. Sam. Breyting:

**Vignir Jónsson Byggingatæknifræðingur**  
Skipasundi 47 104-Reykjavík  
Sími: 564-0224  
e-mail: vignir1@solark.is

FURUÁS 45  
HAFNAFJÖRÐUR  
LAGNIR  
GRUNNMYND NEYSLULAGNA 1. OG 2. HÆÐAR

VERK NR. 008	KVARDI	BL. NR.
TEIKN. NR. 0031	1:50	5P
ÚTVEF. V.J.	ÚTVEF. V.J.	ÚTVEF. V.J.
DAGS. 22.04.2007	SKYRSLA VIGNIR JÓNSSON	
BT 020561-4759	Breyting:	