



HITAKLEFI-TENGIMYND
SKEMATÍSK - EKKI Í KVARÐA

STJÓRNKERFI:

INNIHITASTIG STJÓRNAST AF HITASTILLUM Í HVERJU HERBERGI
HÁMARKSHITASTIG FRAMRÁSAR GÓLFHITA SÉ 45°C.
ÞEGAR ALLIR MÓTORLOKAR ERU Í LOKADRI STÖÐU SKAL
SLÖKKT Á DÆLU.

TÆKJALISTI:

- LO.01 ÞRÝSTJAFNARI
KRÖFUR: ÞRÝSTJAFNARI, HÁMARKSMISMUNAR. 0,6 MPa.
VIDMIDUN: AVP DN15, Kvs = 1,6 m³/klst.
- DE.02 HRINGRÁSARDELA
KRÖFUR: ÞRÝSTIÞÝRD HRINGRÁSARDELA FYRIR GÓLFHITAKERFI.
AFKÖST: 0,45 l/s VID dP=60 kPa.
- LO.03 BLÖNDUNARLOKI
KRÖFUR: MÓTORSTÝRÐUR BLÖNDUNARLOKI
HLUTVERK: BLÖNDUNARLOKI FYRIR GÓLFHITAKERFI
VIDMIDUN: DANFOSS VMV DN15 + ABV MÓROR, Kvs = 2,5 m³/klst
- LO.04 MÓTSTÖÐULOKI
KRÖFUR: HELÐUR UPPI LÁGMARKSÞRÝSTINGI Á BAKRÁS HITAVEITU.
VIDMIDUN: AVDA DN15, Kvs = 1,6 m³/klst
- LO.05 BLÖNDUNARLOKI
KRÖFUR: HITASTÝRÐUR BLÖNDUNARLOKI FYRIR NEYSLUVATN.
VIDMIDUN: DN25, STILLISVIÐ 45-65°C
- LO.06 HITASTÝRÐUR LOKI
KRÖFUR: HITASTÝRÐUR LOKI
HLUTVERK: VIDBÓTARVATN FYRIR SNJÓBRÆÐSLU
VIDMIDUN: AVTB DN15, STILLISVIÐ 0-30°C
- SK.07 STJÓRNSTÖÐ
KRÖFUR: STJÓRNSTÖÐ FYRIR GÓLFHITAKERFI
HLUTVERK: STJÓRNAR FRAMRÁSARHITASTIGI OG DÆLUSTOPP

SKÝRINGAR-NEYSLUVATN:

- MERKINGAR:**
- LEIDSLA FYRIR KALT NEYSLUVATN
 - LEIDSLA FYRIR HEITT NEYSLUVATN
 - LEIDSLA FYRIR HRINGRÁS
 - RENNILOKI/KÚLULOKI
 - STILLILOKI
 - MÓTORLOKI
 - EINSTREYMSLOKI
 - SIA
 - TÆMING
 - TÖPPUNARSTADUR F. HEITT OG KALT NEYSLUVATN
- ADRAR SKÝRINGAR:**
- RÖR Í VATNSLÖGN ERU ÓR KROSSBUNDNU POLYETHYLEN (PEX) SKV. DIN 16892/3 OG RYDFRÍU STÁLI AISI 316. RÖR ÓR KROSSBUNDNU POLYETHYLEN (PEX). SKULU ÞOLA 70°C SAMFELT VID 0,7 MPa VINNUPRÝSTING. TENGISTYKKI SKULU VERA ÓR AFSINKUNARÞOLNU MESSING OG HÆFA RÖRUM. FÓÐURRÖR SKULU VERA ÓR PE (POLYETHYLEN). RYDFRÍAR PÍPUR (RS) SKULU VERA ÞUNNVEGGJA MED ÞRYKKT TENGISTYKKI SEM SAMSVARA PÍPUM AD GERD.
- BIL MILLI FESTINGA LÁRÉTTA LEIDLSNA SKAL VERA SAMKV. FORSKRIFT FRAMLEIDANDA RÖRANNA EN ÞÓ MEST MED 2 m MILLIBILI.
- LEIDSLUR ADRAR EN LEIDSLUR Í FÓÐURRÖRUM SKAL EINANGRA MED GLERULLARHÖLKUM. ÞYKKT EINANGRUNAR SKAL VERA SEM HÉR SEGIR:
- 15 - 28mm RÖR: 20mm
 - 28 - 48mm RÖR: 30mm
 - >48mm RÖR: 40mm
- RAKAVERJA SKAL RYDFRÍAR LEIDSLUR FYRIR KALT VATN MED SÍSLAPAPPA UNDIR EINANGRUN. LEIDSLUR FYRIR HEITT- OG KALT VATN SKAL VEFJA MED PLASTI UTAN UM EINANGRUN.
- KERFID SKAL ÞOLA 0,6 MPa VINNUPRÝSTING OG PRÓFAST MED 1,0 MPa ADUR EN LEIDSLUR ERU HULDAR.
- ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VID ÁKVÆÐI ÍST 67 OG GILDANDI REGLUGERÐIR
- ÓNEFNDAR TENGILEIDSLUR AD TÆKJUM ERU 16x2,2 PEX.

SKÝRINGAR-HITAKERFI:

- MERKINGAR:**
- FRAMRÁS HITALAGNAR
 - BAKRÁS HITALAGNAR
 - RENNILOKI
 - SÆTISLOKI
 - STILLILOKI
 - EINSTREYMSLOKI
 - MÓTORLOKI
 - ÖRYGGISLOKI
 - HEMILL
 - ÞRÝSTJAFNARI
 - SIA
 - MÆLIR
- LOFTTÆMING
 - HITAMÆLIR
 - HITANEMI
 - ÞRÝSTINGSMÆLIR
 - ÞRÝSTINGSNEMI
 - TÆMING
 - HERBERGIS-HITASTILLIR

ADRAR SKÝRINGAR:

RÖR Í GÓLFHITALÖGN ERU ÓR PEX (KROSSBUNDID HD POLYETHYLEN) MED SÖREFNISFLÆDIVÖRN SAMKV. DIN 4726. ÖNNUR RÖR ERU SVÖRT STÁLÖR SAVK. DIN 2440. ÖLL TENGISTYKKI SKULU HÆFA LAGNAEFNI.

BIL MILLI FESTINGA SÉ MEST:

- ø10 - ø32: 2,5m
- ø32: 3,0m

ALLAR LEIDSLUR SKAL EINANGRA MED GLERULLARHÖLKUM. ÞYKKT EINANGRUNAR SKAL VERA SEM HÉR SEGIR:

- 10 - 20mm (3/8"-3/4") RÖR: 20mm
- 25 - 40mm (1"-1 1/2") RÖR: 30mm
- 50 - 100mm (2"-4") RÖR: 40mm

LEIDSLUR SKAL VEFJA MED PLASTI UTAN UM EINANGRUN.

KERFID SKAL ÞOLA 0,4 MPa VINNUPRÝSTING OG PRÓFAST MED 0,6 MPa ADUR EN LEIDSLUR ERU HULDAR.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VID ÁKVÆÐI ÍST-67 OG GILDANDI REGLUGERÐIR.

LEGGJA SKAL GÓLFHITALÖGN Í STEYPTA PLÖTU BIL MILLI RÖRA SKAL ALMENNT VERA 200 mm.

ÖLL ÓNEFND MÁL ERU Í mm

ALLT EFNI SKAL HAFNA LAGNAEFNISVOTTUN

ÓTGÁFUFRILL			
NÖMUR:	DAGS:	SKÝRINGAR:	HANNAÐ:
B1	24.05.2007	BYGGINGARTEIKNING	PB

DAGS. UNDRSKRIFTAR: NAFN OG KT. SAMRÆMINGARHÖNNUNAR:
UNDRSKRIFT SAMRÆMINGARHÖNNUNAR:

Sampykkt þann
29 JUNI 2007
Byggingfultrúinn í Hafnarfirði
F.h.Sigurbjartur Halldórsson

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR, AD HLUATA EDA HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA.

VGK HÖNNUN
GRENÁSVEGI 1 · 108 REYKJAVÍK · Sími: 422 3000 · FAX: 422 3001
VEFFANG: www.vgkhonnun.is · NETFANG: vgkhonnun@vgkhonnun.is

HEITI TEIKNINGAR:
HAFRAVELLIR 3
HAFNARFJÖRDUR

MILT:	TEIKNAD:	GEYMSLUNGNER:	VNR:
			101
HANNAÐ:	YFRFARÐ:	MKV:	NR. TEIKNINGAR:
PB	PB	1:10	P105
DAGS. UNDRSKRIFTAR:	NAFN OG KT. HÖNNUNAR:		ÓTGÁFA:
24.05.07	HÖNNUN hf	430572-0169	B1
UNDRSKRIFT HÖNNUNAR:			